

Hodnocení žádosti a kontrola projektové dokumentace				
Křížení komunikací 2021				
ŽÁDOST	6073/2021	<b>3</b>	BODOVÉ HODNOCENÍ	<b>5,7</b>
ŽADATEL	Město Litomyšl			
NÁZEV AKCE	Nadchod přes I/35 (Poliklinika)			
typ akce	investiční			
povolení stavby	právní mocné stavební povolení			
pozemní komunikace	Místní komunikace			
nadřazená infrastruktura	silnice I. třídy			
Stavební stav	V - špatný			
Celkové náklady stavby (vč. DPH)	43 mil Kč			
Komunikace pro pěší/cyklisty	Ano - nesplňuje vyhl. 398/2009 Sb.			
poznámky k nákladům akce				
<b>VYJÁDRĚNÍ K PŘEDLOŽENÉ ŽÁDOSTI</b>				
<p>V rámci předložené žádosti je navrženo nahrazení stávající lávky pro pěší přes silnici I/35 v centru města. Nová lávka vychází z architektonického návrhu a v rámci lávky bude na jedné vstupní straně vybudován výtah (kabina 1,5 x 1,5 m). Na obou vstupech na lávku se nachází schodiště, aby lávka umožňovala přístup i osobám s omezenou schopností pohybu či orientace je navržena rampa (podélný sklon 8,33 %) a výtah. Samotná lávka z ocelové nosné konstrukce o dvou polích bude umístěna na dvou podpěrách a jedné opěře, materiál použitý na lávce - železobeton. Z hlediska vyhl. č. 398/2009 Sb. vykazuje návrh nové lávky drobné nedostatky: <b>Na lávce není řešena vodící linie (v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Příl. 1 čl. 1.2.1.1- 2.), může být řešena buď zvýšenou hranou s v. min. +6,0 cm, nebo formou zábradlí, které bude ve spodní části opatřeno zarážkou pro bílou hůl ve výšce 10 - 25 cm nad povrchem (lze také instalovat napínací lanko drátěného pletiva v uvedené výšce).</b> Dále je nutné umístit varovný pás o š. 40 cm před sestupné schodiště, aby definoval rozhraní.</p>				
<b>STANOVISKO SFDI</b>				
Žádost obsahuje všechny požadované náležitosti, i přes drobné nedostatky a doporučení k provedení úprav, se doporučuje Komisi k samostatnému projednání a ke schválení.				
<b>doporučuji s podmínkou</b>				
V Praze dne	25.3.2021			
vypracoval	Ing. Marek Kaftan			
supervize	Ing. Dana Teichmanová			