

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Odbor služby dopravní policie  
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Č. j. KRPE-54681-1/ČJ-2019-1700DP

Pardubice 2. srpna 2019

Počet stran: 2

KIP s.r.o. Litomyšl  
Toulovcovo náměstí 156  
570 01 Litomyšl

### **Stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu „Nadchod přes I/35 (Poliklinika)“**

Na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie byla doručena Vaše žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení v souvislosti se stavbou „Nadchod přes I/35 (Poliklinika)“. Projektová dokumentace řeší výstavbu nové lávky s výtahem, která zajistí bezbariérové převedení pěších přes značně frekventovanou silnici I/35. Výška lávky nad silnicí I/35 je min. 5,20 m (spodní hrana lávky). Součástí stavby je demolice stávající lávky včetně nástupního schodiště a části stávající rampy.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, ve věci pozemních komunikací ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko z hlediska sil. I/35:

S navrhovanou stavbou zpracovanou v předložené projektové dokumentaci **s o u h l a s í** za dodržení níže uvedených podmínek:

- 1) V průběhu stavby bude zajištěno přemístění stávající DZ č. IS 9a z konstrukce staré lávky do jiného vhodného místa odpovídajícího podmínkám TP65.
- 2) Stavba bude mj. odpovídat ČSN 73 6110, ČSN 73 6102 a podmínkám vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- 3) Při provádění stavby bude zajištěna bezpečnost provozu na sil. I/35 a plynulost dopravy bude omezena pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Upozorňujeme, že vyjádření k části projektové dokumentace netýkající se sil. I/35, návrh přechodného dopravního značení, podmínky zvláštního užívání je nutné projednat s příslušným dopravním inspektorátem územního odboru Svitavy, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, jako místně příslušným v dané věci v dotčeném území Pardubického kraje.

Zpracoval:  
kpt. Ing. Tomáš Krpata  
tel.: 974 561 253

plk. Ing. Miroslav Pochobradský  
vedoucí odboru  
z r. kpt. Ing. Tomáš Krpata  
elektronicky podepsáno