



Vývody kabelů z DB70

- sv.o.č.71 - CYKY 3x1,5 WL71
- sv.o.č.72 - CYKY 3x1,5 WL72
- XC/74 - CYKY 3x2,5 WL74
- XC/75 - CYKY 3x2,5 WL75
- XC/76 - CYKY 3x2,5 WL76

Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

(v hlavních kabelových trasách)  
a) na stavbě je možné kabelové trasy změnit podle možností stavby

- ve stěnách, stropu pod omítkou
- v PVC žlabu na povrch (dělený žlab pro SIL+SLP)
- v PVC LV liště na povrch

OCHRANNÉ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

dle ČSN 332000-4-41

- a) ochranné pospojování bude zahrnovat ochranný vodič, uzemňovací přívod, konstrukční kovové části, rozvod topení, vzduchotechniky, uzemnění sdělní techniky,
- ochranné pospojování bude provedeno vodiči CY 6-25žl/zel. a ukončeno v ochranné přípojici MET
- b) v místnostech 113, 123, 126, 206, 210 provést doplňující pospojování, vodičem CY4 žl/zel.

Legenda silnoprůdové elektroinstalace

(doplňující legendu ve výkřesech)

- Zásuvka řaz.B IP 20 bílá p.omítku, do stěn, řadte přednostně do vícenásobných rámečků
- Zásuvka řaz.B IP 20 bílá p.omítku, do stěn, s přepětovou ochranou
- Zásuvka řaz.B IP 44 bílá na povrch
- Propotipožární ucpávka

3PEN AC 50Hz 400V/TN-C, 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S  
Ochrana automatickým odpojením od zdroje

PAVEL BARTOŇ - elektroprojekce Dukelská 977, 570 01, Litomyšl IČ: 13560816 tel.775771419		VEDOUcí ZAKÁZKY Pavel Bartoň	
VYPRACOVAL Pavel Bartoň		ZODP. PROJEKTANT Pavel Bartoň	
MÍSTO STAVBY Litomyšl		DATA 06/2021	
STUPEN Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele		ZAK. Č.	
INVESTOR Město Litomyšl, ul. bratří Štastných 1000, 57001 Litomyšl		Č. PANE	
STAVBA MŠ-Sedmikráska-návrh 2.etapy elektroinstalace			
VÝKRES ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 2.NP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	PROJESE SILN.ELEKTROTECHNIKA	Č.VÝKR. D.1.4.3.7