

Město Litomyšl
Bří Štastných 1000
570 20 Litomyšl

Vaše značka / Your reference
-

Naše značka / Our reference
2145-19-4

Datum / Date
07.11.2022

Rekonstrukce lávky ev.č.132-L přes I/35 u Smetanova domu, Litomyšl

Věc: Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

Dotazy:

V zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky žádáme zadavatele o následující vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace:

1) Ve zveřejněné technické zprávě projektové dokumentace se uvádí ... „V prostoru stavby se nachází stávající trubkové zábradlí, které bude demontované v nezbytném rozsahu a provedeno z nových dílců. ...“, ale ve výkresech není nikde obsaženo toto „zábradlí před opěrou“. Doplní zadavatel PD o „silniční zábradlí s vodorovnými madly“ z důvodu, že se nejedná o typické provedení zábradlí?

2) Ve zveřejněném VV u pol. č. 112 - ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - celkem pouze madlo na opěře O2 - 28,6m. Doplní zadavatel projektovou dokumentaci o část, kde by byl řez opěrou O2 a bylo by specifikováno toto madlo, z důvodu správného ocenění této položky?


Vyjádření k dotazu

Dotaz 3.1)

V projektu je navržena obnova přilehlých zábradlí, za nové typické silničním zábradlím v provedení s vodorovnými madly.

Dotaz 3.2)

Madlo zábradlí na rampě je navrženo shodně s madlem zobrazeným u mostního zábradlí v souboru detailů. Toto madlo bude upevněno na lomené konzoly kotvené do betonu. Lom je nezbytný pro nepřerušování hmatové linie. Profil konzoly bude také shodný se sloupkem zábradlí zobrazeného v souboru detailů.



Schéma

Vysoké Mýto, 07.11.2022

Ing. Ondřej Jetmar

