	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
																					TŘÍFÁZOVÝ MONITOR VÝPADKU NAPĚTÍ
																					HLAVNÍ PŘÍVOD



POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA - SÍŤ	:	3PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
ROZV. SOUSTAVA PRO NOUZ. OSV	:	1N+PE AC 50Hz, 230V 220V DC - IT - NESPOJOVAT NULOVÝ VODIČ !
OCHRANA	:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN A IT PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE	:	SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ PROFI-LINE, FIRMA MOELLER 2 POLE, DĚLENÍ PO POLÍCH
ROZMĚRY	:	1100 x 2100 x 400 (Š x V x H), IP40/IP20
PŘÍVOD A VÝVODY	:	DOLŮ, DO KABELOVÉHO KANÁLU

V POLI Č.1 JSOU PŘÍSTROJE NA DVEŘÍCH



NEMO ELEKTRO
PROJEKTY MONTÁŽE, REVIZE
Okružní 17, 638 00 Brno

AUTOŘI: G. KŘIVINKA, A. BURIAN

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ZDENĚK NĚMEČEK	BURIAN - KŘIVINKA
INVESTOR:	MĚSTO LITOMYŠL, BRATŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000	KALVODOVA 13, BRNO
PROFESE:	SILNOPROUD	
VYPRACOVAL:	ZDENĚK NĚMEČEK	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 05 - ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU	

PŘESTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU

LITOMYŠL - ČERNÁ HORA

ROZVÁDĚČ RS1 – POLE Č.1 + NÁVRH PROVEDENÍ

FORMÁT:	ZAK. 845-0702
STUPEŇ:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
DATUM:	02/04
M	V.Č. E5