


- Č. OZN. POPIS ČÍTKU
- 1 SA1 - HŘÍŠTE - ŘADA 1+2 - 300 W
  - 2 SA2 - ŘADA 3+4 - 300 W
  - 3 SA3 - ŘADA 1+2 - 500 W
  - 4 SA4 - ŘADA 3+4 - 500 W
  - 5 SA5 - ŘADA 1+2 - 750 W
  - 6 SA6 - ŘADA 3+4 - 750 W
  - 7 SA13 - TRIBUNA - ŘADA 5
  - 8 SA14 - ŘADA 6
  - 9 SA21 - ČASOMĚRA - OSVĚTLENÍ
  - 10 SA27 - SÍŘEŇA
  - 11 SA15 - NOUZ. OSV. - VSTUP 3
  - 12 SA16 - NOUZ. OSV. - VSTUP 4
  - 13 SA17 - NOUZ. OSV. - VSTUP 5
  - 14 SA015 - REZ.
  - 15 SA016 - REZ.
  - 16 SA017 - REZ.

NÁVRH PROVEDENÍ



POZNÁMKA:

- ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3x PE AC 50 Hz, 400/230 V, TN-S  
 OCHRANA : SAMOČINNÝ ODPRAVĚNÍ OD ZDROJE  
 PROVEDENÍ SKŘÍŇE : OCELOPOBOVÁ, NASTĚNNÁ, PŘÍVOD KA ZELU ŽELAZU  
 ROZMĚRY : 400x300x100 (ŠxVxH)  
 PŘÍSTROJE : SMYKAČE - TE 8 H Ø 22  
 SIGNÁLY - TIO EL ZE 230V AC

NEMO ELEKTRO  
 PROJEKTY MONTÁŽE, REVIZE  
 Okružní 17, 602 00 Brno

AUTORI: G. KRIVINKA, A. BURIAN

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ZDENEK NEHEČEK	BURIAN - KRIVINKA
INVESTOR:	MĚSTO LITOMYŠL, BRATŘÍ ŠTĚSTNÝCH 1000	KALVODOVA 13, BRNO
PROFESE:	SILNOPROUD	
VYPRACOVAL:	ZDENEK NEHEČEK	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 05 - ZAŠTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU	
PŘESTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU		FORMÁT: A4 ZAK. 345-0702
LITOMYŠL - ČERNÁ HORA		STUPEŇ: PROVÁDĚCÍ PROJEKT
OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RS1		DATUM: 02/04
		M v.č. E7