



POZNÁMKA:

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CEAG EURO 28.1/20K

NAPÁJECÍ SOUSTAVA : L+N+PE 230V, 50Hz - NORMÁLNÍ PROVOZ
: +/- 24V DC - NOUZOVÝ PROVOZ, TEST

VEŠTAVĚNÍ BATERIE : 18x12V/12Ah - BEZÚDRŽBOVÉ Pb BATERIE

VÝSTUPNÍ OKRUHY : 10x2A AC/DC

OVLAĐACÍ VSTUPY : 8 DLS

MONITOROVACÍ SLYŠENÍ : 1

ROZVÁDĚČ : OCELOPLECHOVÝ, POSTAVENÍ NA ZEMĚ, 1600x600x250 mm, VÝVODY VŘCHEM

NEMO ELEKTRO
PROJEKTANT
Číslo projektu: 13

AUTOŘI: G. KŘIVINKA, A. BURIAN

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING.ARCH.ALEŠ BURIAN	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN - KŘIVINKA KALVODOVA 13, BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ZDENĚK NĚMEČEK	
INVESTOR:	MĚSTO LITOMYŠL, BRATŘÍ ŠTASTNÝCH 1000	
PROFESE:	SILNOPROUD	
VYPRACOVAL:	ZDENĚK NĚMEČEK	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 05 - ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU	
PŘESTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU LITOMYŠL - ČERNÁ HORA		FORMÁT: 2A4 ZAK. 845-0702
		STUPEŇ: PROVÁDĚCÍ PROJEKT
ROZVÁDĚČ RN1 - NOUZOVÉ A BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ		DATUM: 02/04
		M v.č. E6