HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 1,5m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 1,0m

HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 1,0m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 21,5m

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 1,0m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 1,5m

HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 1,5m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 32,5m

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 1,0m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 6,0m

NADZEMNÍ HYDRANT DN 80 OBJEZDOVÝ (VÝSTUP- B,C,C)
TP DN 80/500
PATKOVÉ KOLENO DN 80
TP DN 80/300
PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ DN 80
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE dn 90 + PŘÍRUBA dn 80
TRUBKA PE dn 90, dl. 2,0m + ELEKTROSPOJKA PE dn 90

ELEKTRO T- KUS PE dn 90

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 3,5m

ELEKTROKOLENO PE dn 90/45°

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 1,0m

ELEKTROKOLENO PE dn 90/45°
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE dn 90 +
PŘÍRUBA dn 80

LITINA DN 80 - stávající

VODOVODNÍ ŘAD V1
PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 305m
km: 0,235-0,305

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Josef Palda, CSc.
VYPRACOVAL:	
KONTROLOVAL:	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Litomyšl, Záhvězdí
INVESTOR:	Město Litomyšl, tř. Šmetanových 1000, 570 20 Litomyšl
STUPEŇ DOKUM.:	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY:	06-2022
DATUM:	03/2023
SVAZEK:	D.2
ČÍSLO VÝKRESU:	D.2.4.04
MĚŘÍTKO:	1:1000

JAFIS s.r.o.
MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL
IČO 25863244
TEL: 461540980, FAX: 461542807

OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI PORTMANKA

OBSAH VÝKRESU: POHLEDOVÉ SCHÉMA ŘAD V1 IV.

PARE: