

**STAVBA:**

# **LITOMYŠL**

## **DOSTAVBA NÁDRŽÍ NA VODU**

**INVESTOR:**

**Město Litomyšl  
Bří Šťastných 1000  
Litomyšl 570 01**

**STUPEŇ:**

**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ**

**PROJEKTOVÁ ČÁST:**

**SO – 02 ÚPRAVA TRAS VODY DO NÁDRŽÍ**

**PROFESE:**

**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

**NÁZEV TEXTOVÉ ČÁSTI:**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

V Sloupnici, září 2022

Vypracoval: Ing. P. Lenoch

## **1 SO-02 Úprava tras vody do nádrží**

V rámci SO-02 bude provedena úprava tras vody do nádrží. Přítoky z podzemních chodeb (PVC DN 200), z jímacího drenu (PVC DN 90) a z čerpací stanice (PVC DN 90) budou do nádrží zaústěny přes novou armaturní šachtu do nově budované komory č. 3. V nové šachtě budou na jednotlivých potrubích osazeny uzávěry a armatury na měření přítoku.

Pro obsyp potrubí je nutno použít vhodný nepropustný materiál, aby nedocházelo ke zvodnění okolí nádrží na vodu – viz zásypy objektu SO-01.

V Sloupnici, září 2022

Vypracoval: Ing. P. Lenoč