

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing. Petr Lenoč

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/059210

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
11.1.2023

Litomyšl - lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn

Dne 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (DPVSP, ProPMK s.r.o. Proseč, 12/2022) na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o vybudování lávky pro pěší přes vodní tok Loučná (IDVT 10100037 – v naší správě), v ř.km cca 60,280 v lokalitě Perštýn v Litomyšli (od silnice I/35 do ulice Lánská).

Lávka je navržena s šířkou mostovky 2,0 m. Délka přemostění lávky je 11,10 m s rozpětím pole 11,60 m, délkou nosné konstrukce lávky 12,00 m a celkovou délkou lávky 12,90 m.

Objekt lávky je jednoduchá stavba tvořená železobetonovými základovými konstrukcemi a vlastní ocelovou konstrukcí lávky včetně zábradlí a ocelového schodiště. Pochozí vrstva lávky a schodiště je tvořena zinkovaným pororoštem. Svahy koryta vodního toku v prostoru opěr lávky budou zpevněny kamennou dlažbou do betonového lože s lemováním betonovými prahy. Za opěrou 2 (na pravém břehu Loučné) je navrženo ocelové schodiště.

Mostní otvor je navržen dle ČSN 73 6201 "Projektování mostních objektů" s převedením požadovaného hladiny vody při průtoku Q_{100} . Spodní hrana mostní konstrukce je navržena na kótě 321,60 m n.m. (Bpv).

Investorem stavby je: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0870 - Loučná od pramene po tok Desná, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 612293, X: 1082504.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová (495088708, stulcovap@pla.cz).

- Pro stavbu mostu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa (495088708, jansap@pla.cz).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice, PS Vysoké Mýto