


Větší obsah rozvodnice je s ohledem na osazení AV a DALI techniky  
Min.osazení rozvaděče nad podlahou 300mm  
Min.prostor nad rozvaděčem 300mm  
Min.montážní prostor vlevo vedle nad rozvaděče 100mm  
Min.montážní prostor vpravo vedle nad rozvaděče 100mm  
Min.pracovní prostor před rozvaděčem 800mm

3PEN AC 50Hz 400V/TN-C      3NPE AC 50Hz 400V/TN-S  
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PAVLA VACKOVÁ	
VYPRACOVAL BARTOŇ	MÍSTO STAVBY Litomyšl	ZODP. PROJEKTANT ING. PAVLA VACKOVÁ	
STUPEN Dokumentace pro provedení stavby		DATUM 03/2023	ZAK. Č. 3367-41
INVESTOR Město Litomyšl, Bří. Štastných 1000, 570 01, Litomyšl			Č.PARÉ
STAVBA			
REKONSTRUKCE RODNÉHO BYTU B.SMETANY, ZÁMECKÝ PIVOVAR LITOMYŠL			
VÝKRES RMS10	MÉRITKO	PROFESE SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Č.VÝKR. D.1.4.3.3