

Technická data :

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 230/400V, TN - C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A 1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A 2

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (čl. 415)
PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.2
POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1.2

VYROBIT DLE ČSN EN 61 439 - 1 až 3 ed.2 , ČSN 35 71 07 , ČSN 33 32 10
ČSN 33 20 00-4-41 ed.3, 4-43 ed.2, ČSN 33 30 15 - 24, ČSN 38 17 54
ČSN EN 50 110 - 1 ed. 3, ČSN EN 61 140 ed.2

ROZVODNICE OSAZENA V PLASTOVÉM PILÍŘI SB 100 / PKE 1P

Vypracoval:	Investor: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	Osah: **ROZVODNICE RO**	Zak.číslo: 4590-21-3 / Listů: 1
Kontroloval:	Akce: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V LITOMYŠLI - ČERNÁ HORA		Číslo výkresu: **D.1.4.1.7** / List: 1
Datum: 04 / 2021	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		Měřítko: