



	ROZVODNÉ POTRUBÍ ROUBA PE HD 63x3,8 PN10
	CELKOVÝ UDEROVÝ POSTRÍKOVACÍ MATERIÁL VYSUVNÍK MOSAZ, TŘIČOBNÍ TRÁVNÍK
	VÝSEČOVÝ POSTRÍKOVACÍ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH POSTRÍKOVACÍCH
	DOSTŘÍK POSTRÍKOVACÍ
	OVLADACÍ KABEL CYK 5x1,5mm
	MÍSTO NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A OVLADACÍ KABELY
	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 2" - VE VENTILOVÉ ŠACHTĚ, MOSAZ, REGULACE TLAKU

LEGENDA:

Pro závlahu hrací plochy je navržen závlahový systém s postřikovací a certifikací TÜV, UEFA.
V centru hrací plochy budou umístěny 3 postřikovače s výřevem pro přírodní trávu a po obvodu hřiště bude umístěno 12 postřikovačů s plastovým krytím.
Izolační vrstva postřikovačů bude provedena s výškovou rovností a spádovostí. Podzemní výhledy postřikovačů s 22" napětím a
deflektoem. Spojení postřikovačů s potrubím musí být provedeno pomocí křeskové spojky, umožňující vzdušný pohyb při pohybu stroje.
Materiál postřikovačů:
Čep, vodící vložka, výsuvník a úderový mechanismus z mosazi. Plášť elektroniky, vodící plášť, hlavice a výškový mechanismus z tvrditelného technického plastu.
Plášť postřikovačů z pozinkované oceli.
Stávající ovladač jednotka bude nahrazena novou řídicí jednotkou.

Základ		Revize		Datum		Schválil	
00							
±0,000 = 354,420 m.n.m. Býv. S-Jiskryšská hor. (líc odvod. žlabu)							
ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OBSAH	
MROSLAV VYPUŠTÁK		MROSLAV VYPUŠTÁK		MROSLAV VYPUŠTÁK		BESST PROJECT	
MÍSTO: LITOMYŠL		KRAJ: PARDUBICKÝ		FORMÁT		DOKUMENTACE	
INVESTOR: MÍSTO LITOMYŠL		ÚČEL		DATUM		09/2015	
Stavba:		RETOPING ATLETICKÉ TŘAŤANOVÉ DRÁHY A		ČÍSLO ZAKÁZKY		8 x A4	
D.1.12 - VNITŘNÍ MÍSTĚ		Revize:		ČÍSLO PŘÍK		DPS	
00		Stav:		Uvolněno			
Měřítko:		1:250		Číslo výkresu:		D.1.12-104	

Autorizace:

