



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Ozn	Název ZP	Popis	KS
WC	KLOZET	ZÁCHODOVÁ MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, INSTALAČNÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO PŘEDEZDÍVKU, SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO 3/6 I, PŘIPOJENÍ SV PŘES ROHOVÝ VENTIL, SEDÁTKO DLE VÝBĚRU INVESTORA	2
WCb	KLOZET (BEZBARIEROVÝ)	ZÁCHODOVÁ MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, INSTALAČNÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO PŘEDEZDÍVKU, SPLACHOVÁNÍ 3/6 I (BOČNÍ), PŘIPOJENÍ SV PŘES ROHOVÝ VENTIL, VÝŠKA SEDÁTKA 460 mm OD PODLAHY, SEDÁTKO DLE VÝBĚRU INVESTORA	1
UM	UMYVADLO	UMYVADLO BÍLÉ KERAMICKÉ 650/450 mm, STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, PŘIPOJENÍ NA VODU PŘES ROHOVÉ VENTILY, PLASTOVÁ VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRA	6
UMb	UMYVADLO (BEZBARIEROVÉ)	UMYVADLO BÍLÉ KERAMICKÉ 640/550 mm, VÝŠKA 165 mm, STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S LÉKAŘSKOU PÁKOU, PŘIPOJENÍ NA VODU PŘES ROHOVÉ VENTILY, SPECIÁLNÍ PLASTOVÁ ODTOKOVÁ SADA S VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU	1
P	PISOÁR	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ PISOÁR VČETNĚ INSTALAČNÍ SADY A SADY PRO OSAZENÍ, RUČNÍ SPLACHOVÁNÍ (PISOÁROVÝ VENTIL), PŘIPOJENÍ SV ROHOVÝM VENTILEM , PISOÁROVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA	4
VL	VÝLEVKA	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, INSTALAČNÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO PŘEDEZDÍVKU, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA SOUČÁSTÍ MODULU, TLAČÍTKO 3/6 I, PŘIPOJENÍ SV PRO NÁDRŽKU PŘES ROHOVÝ VENTIL, KRYCÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA, NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMĚNKEM	1
SP	SPRCHA	NEREZOVÝ KOUPELNOVÝ ŽLAB DÉLKY 800 mm, SPODNÍ ODTOK DN50 + VYJÍMATELNÁ ZÁPACH. UZÁVĚRA, NEREZOVÝ ROŠT, SAMOUZAVÍRACÍ SPRCHOVÝ VENTIL (TLAČÍTKO) A SPRCHOVÁ HLAVICE V PROVEDENÍ ANTIVANDAL, KONSTRUKCE ZÁSTĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA	10
SPb	SPRCHA (BEZBARIEROVÁ)	NEREZOVÝ KOUPELNOVÝ ŽLAB DÉLKY 800 mm, SPODNÍ ODTOK DN50 + VYJÍMATELNÁ ZÁPACH. UZÁVĚRA, NEREZOVÝ ROŠT, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ SOUPRAVA (RUČNÍ SPRCHA S FLEXI HADIČÍ + PEVNÁ HLAVOVÁ HLAVICE), KONSTRUKCE ZÁSTĚNY/ZÁVĚSU DLE VÝBĚRU INVESTORA	1
AP	AUTOM. PRAČKA	VÝBĚR KONKRÉTNÍHO TYPU DLE POŽ. INVESTORA, PŘIPOJENÍ PŘES ROHOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL, ODPADNÍ HADICE NAPOJENA NA PODOMÍTKOVÝ SIFON	3
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ	PODLAHOVÁ VPUSŤ PŘÍMÁ SE SPODNÍM(1ks) / BOČNÍM(1ks) NAPOJENÍM DN75, NEREZOVÁ MŘÍŽKA 140/140 mm V NEREZOVÉM RÁMEČKU, VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA	2

LEGENDA POTRUBÍ

— — — — — ROZVOD STUDENÉ VODY (SV) — PP-RCT PN20
- - - - - ROZVOD TEPLÉ VODY (TV) — PP-RCT PN20
- . - . - . ROZVOD CÍRKULOVANÉ VODY (CV) — PP-RCT PN20
-PÁTEŘNÍ ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ JSOU VEDENY CHODBOU V PODHLEDU (PŘÍSTUP K VENTILŮM SKRZ ROZEBIRATELNÝ PODHLED), V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH VOLNĚ PO KONSTRUKCI, NEBO ZASEKÁN DO ZDIVA

POZNÁMKA

- MIN. SKLON VODOVODNÍHO POTRUBÍ 0,3% SMĚREM K VYPOUŠTĚCÍM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ VŽDY PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
- UZAVÍRACÍ ARMATURY UMISŤOVAT DLE ČSN 75 5401; OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ ZPĚTNÝM PRŮTOKEM NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN EN 1717
- IZOLACE POTRUBÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PROSTUPY VODOVODNÍHO POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI (JAK SVISLÝMI TAK VODOROVNÝMI) BUDOU OPATŘENY CHRÁNIČKOU VHODNÉHO PRŮMĚRU)
- PŘESNÉ POZICE A VÝŠKY VODOVODNÍCH VÝVODŮ DLE KLASICKÝCH STANDARDŮ, NEBO BUDOU UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ DODAVATELEM

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. VOJTĚCH ŠÍMA TZB PROJEKTY	
ING. VOJTĚCH ŠÍMA	ING. JIŘÍ JUREČKA	TAYLORTEAM s.r.o.		
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, IČ: 00276944			STŘEDNÍ 265/6, SVOBODA, 74728 ŠTĚPÁNKOVICE	
MÍSTO STAVBY: parc.č. st.2227, k.ú. LITOMYŠL, U Plovárny 1061, 570 01 Litomyšl			IČ: 17863538 EMAIL: sima@vs-tzb.cz DS: 4xix95p	
AKCE:			STUPEŇ PD	VÝBĚR ZHOTOVITELE
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ HALY JISKRA – ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			DATUM	02/2023
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2023/005
OBSAH:			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
SCHÉMA VNITŘNÍHO VODOVODU			1:50	D.1.4–06