



RH - STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU

PROVÉST DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJ. NÁPLNĚ POLE č. 3 DLE SCHÉMATU.

NEVYUŽÍVANOU PŘÍSTROJ. NÁPLNĚ PŮVODNÍCH OKRUHŮ VČ. STYKAČŮ DEMONTOVAT.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V

DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Stavba	MĚSTSKÝ BAZÉN LITOMYŠL U PLOVÁRNY 1221, LITOMYŠL VÝMĚNA ZDROJŮ SVÍTEL ZA ÚSPORNÁ	Vypracoval ING. VOJTĚCH FLORIAN PROJEKCE ELEKTRO GLOCOVA 38, 620 00 BRNO
Investor	MĚSTO LITOMYŠL, BRÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 57020 LITOMYŠL	Zodpovědný projektant ING. JAROSLAV ZVONÁŘ
Hl. projektant	Architekti D.R.N.H., s.r.o., Průchodní 2, 60200 Brno	Stupeň DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
Profese	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Datum 2023-05
Obsah	ROZVADĚČ RH - DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJ. NÁPLNĚ	Měřítka - Číslo výkresu E 08