

**Název rozváděče**

RH1

**Zákazník**

Město Litomyšl

**Dodací adresa (staveniště)**

Zámecka 496  
570 01 Litomyšl-Město

**Projekt**

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU ZŠ LITOMYŠL  
D.1.4.7.b6.

**Poznámka**

Vytvořeno	01.06.2022	Objednací číslo		Datum další kontroly	17.05.2022
Číslo výkresu	637896879738250681	Stavební smlouva		Počet stránek	8

Rozváděč je mechanicky zkontrolován

Rozváděč je elektricky zkontrolován

Pozor:  
Všechny elektrické zařízení lze použít s max. 80% jmenovitého proudu zařízení dle. IEC61439 (např. :  $INC = IN \times 0,8$ )

Poznámka :

Pozice

Pozice	Elektrický popis	Poznámky
-F1	Protec 25kA/275V, I+II (B+C)	
-FA3	B/25A/3	
-FA4	B/25A/3	
-FA5	B/25A/3	
-FA6	B/25A/3	
-FA7	B/25A/3	
-FA8	B/25A/3	
-FA9	B/25A/3	
-FA10	B/32A/3	
-FA11	B/32A/3	
-FA12	B/25A/3	
-FA13	B/25A/3	
-FA14	B/25A/3	
-FU1	100A	
-Q1	80A/3	











