Obsah:
ELEKTROINSTALACE 3.NP



LEGENDA SVÍTIDEL

- A – Přisazené LED 37W, 4200lm, 4000K, 611x310mm
- B – Přisazené LED 41W, 5350lm, 4000K, 1510x150mm
- C – Přisazené LED 58W, 7200lm, 4000K, 1510x150mm
- D – Přisazené LED 54W, 6200lm, 4000K, 1200x120mm IK10
- E – Přisazené LED 33W, 4000lm, 4000K, 1200x120mm IP44
- F – Přisazené LED 37W, 4000lm, 4000K, 1258x180mm matná mřížka
- Přisazené stropní LED svítidlo 34W, průměr 480mm
- Přisazené nástěnné LED svítidlo 34W, průměr 480mm
- Přisazené LED svítidlo 11W 600mm opálový kryt
- Přisazené LED svítidlo 3W/1h optika chodba
- Přisazené LED svítidlo 3W/1h

LEGENDA PRVKŮ

- VYPÍNAČ č.1
- VYPÍNAČ č.5
- TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ č.1 IP 44 NÁSTĚNNÝ
- ZÁSUVKA 230V
- ZÁSUVKA 230V IP44 NÁST.
- ZÁSUVKA 230V NA STROPĚ
- ZÁSUVKA 230V V KRABICI
- ZÁSUVKY 230V VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU VODOROVNÉM
- ZÁSUVKA 230V VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU SVISLÉM
- ZÁSUVKA 400V
- KABELOVÝ VÝVOD
- VENTILÁTOR
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKY:
- Zásuvky budou umístěny ve výšce 300mm , pokud není uvedeno jinak.
-Zásuvky určené pro konkrétní zařízení, např. bojler, budou umístěny dle tohoto zařízení.
-Vypínače budou umístěny ve výšce 1200mm.

UPOZORNĚNÍ:
- Velikost schématické značky neodpovídá měřítku skutečné velikosti znázorňovaného prvku.
- Před instalací nutno doměřit přesné umístění na místě stavby s ohledem na ostatní profese a stavbu samotnou.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3P+PEN ~ 50Hz, 400/230V TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

odp. projektant:	vypracoval:	kreslil:	Albreko s.r.o. elektromontáže ŠKOLNÍ 278, 747 41 BRANKA U OPAVY TEL./FAX: 553 613 095, www.albreko.cz
Ing. Lukáš Pracný	Marek Fischer	Marek Fischer	

Místo stavby:
Investor: Zámecká 496, p.č. st. 751, k.ú. Litomyšl, 570 01 , Litomyšl - Město
Investor: Město Litomyšl

Akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU ZŠ LITOMYŠL

Obsah:
ELEKTROINSTALACE 4.NP

Formát:	A1
Datum:	05/2022
Stupeň:	DPS
Zak. číslo:	08/2022
Arch. číslo:	08/2022
Měřítko:	1:100
Číslo výkresu:	D.1.4.b4