

Doručeno do datové schránky
Město Litomyšl

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích**

Městský úřad Litomyšl
Doručeno 15.07.2022 11:09:29
MěÚ Litomyšl 052128/2022
Listů: 0, příloh: 1



Město Litomyšl
Bří Šťastných 1000
570 01 Litomyšl

Číslo jednací
KHSPA 11287/2022/HDM-Sy

Vyřizuje/telefon
Labudová /461550569

Ve Svitavách dne
15.7.2022

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Města Litomyšl, sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČ: 00276944, zastoupeného Ing. Jaromírem Krejčím, TAYLORTEAM s.r.o., sídlo: na Vyhliďce 328, 747 61 Raduň, IČ: 27849619, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby na akci – **MODERNIZACE UČEBEN ZŠ ZÁMECKÁ 496, LITOMYŠL, Parc.č. st. 751, k.ú. Litomyšl**, ze dne 15.6.2022, doplněné dne 13.7.2022, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 105 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro ohlášení stavby na akci – MODERNIZACE UČEBEN ZŠ ZÁMECKÁ 496, LITOMYŠL, Parc.č. st. 751, k.ú. Litomyšl

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

PD řeší výměnu soustavy umělého osvětlení v budově základní školy. V TZ je uvedeno, že osvětlení bylo navrženo dle ČSN EN 12464-1. Doložen výpočet umělého osvětlení. Použita prisazená LED svítidla, 4000K, RA 80, UGR<19/20, rovnoměrnost >0,6. Učebny, školní družina, dílna školníka, ředitelna, účtárna, sborovny a pracoviště školního poradce Em ≥ 500lx. Učebna vaření Em > 750 lx. Kabinety Em ≥ 300lx. Tělocvična Em = 321 lx. Svítidla v tělocvičně s odolností IK 10, určená speciálně pro sportoviště.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Denní osvětlení nebylo řešeno (dispozice, účel místností, výška stropu, velikost oken se nemění). Umělé osvětlení navrženo na úroveň sdruženého osvětlení. Přisvětlení tabulí neřešeno na žádost investora - ve třídách budou pouze interaktivní tabule.

MUDr. Lenka Labudová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí: adresát
TAYLORTEAM s.r.o.
KHS/ HDM – SY