

Název rozváděče

R2

Zákazník

Město Litomyšl

Dodací adresa (staveniště)

Zámecka 496
570 01 Litomyšl - Město

Projekt

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU ZŠ LITOMYŠL
D.1.4.b8

Poznámka

Vytvořeno	01.06.2022	Objednací číslo		Datum další kontroly	17.05.2022
Číslo výkresu	637896901830226257	Stavební smlouva		Počet stránek	11

Rozváděč je mechanicky zkontrolován

Rozváděč je elektricky zkontrolován

Pozor:
Všechny elektrické zařízení lze použít s max. 80% jmenovitého proudu zařízení dle. IEC61439 (např. : $INC = IN \times 0,8$)

Poznámka :

Pozice

Pozice	Elektrický popis	Poznámky
-FA8	B/16A/3	
-FA9	B/16A/3	
-FA10	B/16A/3	
-FA11	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA12	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA13	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA14	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA15	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA16	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA17	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA18	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA19	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA20	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA21	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA22	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA23	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA24	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA25	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA26	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA27	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA28	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA29	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA30	B/10A/N+1/30mA/A	
-FA31	B/10A/1	
-FA32	B/10A/1	
-FA33	B/10A/1	
-FA34	B/10A/1	
-FA35	B/10A/1	
-FA36	B/10A/1	
-FA37	B/10A/1	
-FA38	B/10A/1	
-FA39	B/10A/1	
-FA40	B/10A/1	
-FA41	B/10A/1	
-FA42	B/10A/1	
-FA43	B/10A/1	
-FA44	B/10A/1	
-FA45	B/10A/1	
-FU1	100A	
-K1	16A 1NO	
-K2	16A 1NO	
-K3	16A 1NO	
-Q1	63A/3P	
-V1	20kA/255VAC/T II/C	













