

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 21

Název veřejné zakázky:  
Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Sídlo:

IČO:

**Domov pro seniory Litomyšl**

Město Litomyšl

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

002 76 944

Veřejná zakázka podle předmětu:

Forma zadávacího řízení:

Limit veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení

Nadlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

## DOTAZ 1

V předchozím vysvětlení zadávací dokumentace došlo k nahrazení betonové dlažby tl. 20 mm za keramickou dlažbu tl. 20 mm, v montážní položce, která se k této položce vztahuje však stále zůstal popis betonová.

Prosíme o sjednocení.


90	K	636311144R	Kladení dlažby z betonových dlaždic tl.20mm včetně systémového hliníkového roštu, systémových vyrovnávacích podložek o výšce 50-150mm, ochrany pod podložkami z asf.pásu	m2	399,420		0,00	R-položka
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic tl.20mm včetně systémového hliníkového roštu, systémových vyrovnávacích podložek o výšce 50-150mm, ochrany pod podložkami z asf.pásu					
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení prací a výkonů dle specifikace PD					
	VV		1. střeška - dlažba tl.20mm včetně systémového AL roštu, pol.10					
	VV		399,42 *výměra viz.Tabulka A7 Střešky/Rekapitulce		399,420			
665	M	592456211R	dlažba desková keramická tl.20mm	m2	439,362		0,00	R-položka
	PP		dlažba desková keramická tl.20mm					
	VV		1. střeška - dlažba tl.20mm včetně systémového AL roštu, pol.10					
	VV		399,42 *výměra viz.Tabulka A7 Střešky/Rekapitulce		399,420			
	VV		399,42*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		439,362			

## ODPOVĚĎ 1

Opraveno v soupisu prací.

## DOTAZ 2

V PD vidíme prvek 38.8/13 ale ve VV k tomuto prvku schází položka, prosíme o doplnění.



## ODPOVĚĎ 2

Výrobek je mobiliář – lavice do šatny. Takový mobiliář není součástí předmětu veřejné zakázky, kdy tento byl ze soupisu prací již dříve odstraněn, viz odpověď na dotaz č. 1 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

---

### DOTAZ 3

V technické zprávě PBŘ je počet PHP 29ks. ale ve VV je pouze jeden kus

519	K	760388R52	38.8/52 - Přenosné hasicí přístroje, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000		0,00	R-položka
PP			38.8/52 - Přenosné hasicí přístroje, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M					

### ODPOVĚĎ 3

Tato položka byla zamýšlena jako 1 komplet, protože obsahuje 3 typy PHP, jak bylo správně popsáno v tabulce výrobků. Zadavatel nyní upravil soupis prací, kde položky rozepsal dle jednotlivých typů hasících přístrojů a jejich konkrétního počtu ks.

---

### INFORMACE I

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení předává nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém byly zohledněny úpravy dle odpovědi výše.

---

### INFORMACE II

Zadavatel dále sděluje, že v tuto chvíli se již zakázka nachází po lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ, kdy zadavatel již **není povinen poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace ve vztahu k obdrženým žádostem dodavatelů.**

---

### INFORMACE III

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

#### LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek – den: **24. 6. 2025**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **10:00**

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a TED.

#### Přílohy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb\_vys21