



Schématický řez A-A', M 1:10



Schématický Pohled P1-P1', M 1:10



Poznámka:

- Plně jsou kresleny výztužné pruty, které byly fyzicky ověřeny sekanou sondou. Pokud je prut zakreslen pouze obrysem (bez výplně nebo šedě), tak nemohl být ověřen sekanou sondou, ale předpokládá se jeho výskyt (např. pokud nemohly být osekány všechny rohy sloupu)

Specifikace zjištěné výztuže:

10 335	J	
--------	---	--

ATELIER
DEK

POSOUZENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÍBÁNKÁCH VE
VAZBĚ NA PLÁNOVANOU INSTALACI FVE
MŠ v Líbáncích, Lidická 1056, 570 01 Litomyšl

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
tel: +420 234 054 284
fax: +420 234 054 291

objednatel: Město Litomyšl
Bří Štastných 1000
570 01 Litomyšl
IČ: 00276944

vypracoval:
Ing. Jan Kubiček

kontroloval:
Ing. Jan Tománek

číslo a obsah výkresu:
2. ŽB žebírko v místě sondy T1, T2

formát: 1 x A4 | datum: Prosinec 2024 | měřítko: 1:10 | č. zakázky: 2023-032682-KuJa