

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Sociální bydlení v Litomyšli
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Město Litomyšl
Sídlo:	Bratří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ:	002 76 944

Žádost dodavatele ze dne 18. listopadu 2019

Dne 18. listopadu 2019 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den.

Tímto žádáme o upřesnění specifikace kuchyňských linek.

- 1. Z jakého materiálu mají být vyrobeny?*
- 2. El. sporák má být vestavěný nebo volně stojící?*

Odpověď zadavatele:

Materiál linky: laminovaná dřevotříska tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, omyvatelný povrch, pracovní deska postforming.

Elektrický sporák se požaduje volně stojící.

V souvislosti s vydáním tohoto upřesnění dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 23. prosince 2019, 9:00 hodin.

V Poličce dne 26. listopadu 2019

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele