



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Svitavy
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-35112-2/ČJ-2023-170906

Svitavy 21. dubna 2023

Počet stran: 2

ATELIER RAW s.r.o.
Lidická 1879/48
602 00 BRNO**Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení na akci: "Úprava plochy u pomníku Bedřicha Smetany, Smetanovo náměstí Litomyšl"**

Police České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Pardubického kraje územního odboru Svitavy jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích II., III. třídy a místních komunikací obdržel dne 19. dubna 2023 Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: "Úprava plochy u pomníku Bedřicha Smetany, Smetanovo náměstí Litomyšl". Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o stanovisko Policie ČR ve smyslu ust. § 16 odst. 2, písm. b) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Na podkladě Vaší žádosti jsme tak posoudili projektovou dokumentaci a vydáváme toto stanovisko.

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Policie České republiky podle ustanovení § 16 odst. 2, písm. b) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění,

S O U H L A S Í

s uvedeným řešením stavby "Úprava plochy u pomníku Bedřicha Smetany, Smetanovo náměstí Litomyšl" dle předložené projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení při splnění následujících podmínek:

1) Celkově při stavbě budou dodrženy ČSN 73 6110+Z1 - projektování místních komunikací, ČSN 736101+Z1 - projektování silnic a dálnic a ČSN 736102 - Projektování křižovatek. Dále také TP 170 - Navrhování pozemních komunikací, TP 192 - Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací a vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů.

www.policie.czPurkyňova 1907/2
568 14 SvitavyTel.: 974 578 258
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32

2) Budou dodrženy TP83 - Odvodnění pozemních komunikací. Komunikace v podélném sklonu od 3 do 15% musí být dostatečně a vhodným způsobem odvodněna.

3) Napojení mezi novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení. Nelze připustit výškový rozdíl.

4) Budou dodrženy podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací podle § 11 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů.

5) Při rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení musí být dodrženy ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací: schválené MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2.2.2015.

6) Podélná, kolmá a šikmá parkovací stání budou v souladu s ČSN 73 6056 - odstavné a parkovací plochy tab. 5,6.

7) Při akci dojde k omezení místní komunikace Smetanovo náměstí, proto bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

- Žádost o stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích bude podána v době, kdy bude znám termín provedení stavby, jméno zodpovědné osoby za rozmístění přenosného značení a v dostatečném předstihu.

8) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:

por. Bc. Martin Pavliš

npor. Mgr. Drahomíra Zelená
vedoucí DI