

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Litomyšl

Bří Štastných 1000

570 01 Litomyšl

IČ: 00276944

Zastoupené: Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M., starostou města

V Rychnově nad Kněžnou dne 15. 2. 2019

Vážení,

z zastoupení zadavatele veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717**“, zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 55 a 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 11. 1. 2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 zákona, evidované v Úředním věstníku EU pod číslem 2019/S 010-018162 a ve Věstníku veřejných zakázek po číslem Z2019-001290, tímto poskytujeme vysvětlení na základě žádosti dodavatele.

DOTAZ 1:

Chtěl bych Vás poprosit o vysvětlení položek X1 a X2 z části D.2.1 Technologie chlazení:

Úprava vody pro odpařovací kondenzátor ve složení :		ks	1
X1	Předfiltrace a změkčení		
X2	Dávkování chem. přípravků		
	Množství upravené vody max. 5 m3/hod		
	Parametry použité vody viz. Příloha		
	Požadované parametry výrobce kondenzátorů		
	Tvrdost k CaCO ₂	30-500 ppm	
	Alkalita k CaCO ₂	500 ppm	
	Chloridy	125 ppm	
	Sírany	125 ppm	
	pH	7,5 - 9	

X1 – Přesný rozpis jednotlivých prvků a technických požadavků na předfiltraci a změkčovací filtr vč. výkonu (tzn. průtoku a požadavků na upravenou vodu).

X2 - Přesný rozpis jednotlivých prvků a technických požadavků. Jakým způsobem je řešen odluh?

ODPOVĚĎ:

K výše uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že technické řešení úpravy vody, i co do výkonu a parametrů musí vycházet z požadavků výrobce uzavřené chladicí věže, kterou účastník použije ve své nabídce.

Údaje uvedené ve specifikaci, na kterou je odkazováno mají pouze obecný charakter.

Co se týká odkalu, ten bude vypouštěn do splaškové kanalizace zimního stadionu. Současně zadavatel sděluje, že přívod upravené vody z rolbovny do strojovny musí být veden chodbou mimo el. rozvodnu.

S pozdravem

Ing. Pavlína Pitrmucová
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.