


VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 03



Dotaz 1:

VV se odkazuje na specifikaci svítidel v PD, ale v PD je stejný popis jako ve VV. Nejsou svítidla a led profily specifikovány např. ve výpisu architektonických prvků případně ještě někde jinde?

Odpověď 1:

Svítidla jsou specifikovány v části SO 01.3 Elektroinstalace silnoproud, přesněji v technické zprávě KOL-DSP-SO 01.3-001-00R Technická zpráva a kniha svítidel.pdf strana 7-8. viz. příloha.

NÁZEV LITOMÝL - KOLIMBAŘIM A ROZPTÝLOVÁ LAMPA		KRABKA SVÍTIDEL	Investor: Město Litomyšl, Bratři Štroubých 1000, 570 20 Litomyšl	
ČÍSLO DOKUMENTU: KOL-DSP-SO 01.3-001-00R Technická zpráva		OBJEKT: SO 01.3	DATA: 01.03.2015	
ČZL	SCHEMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		ROZMĚR
V01		KULATÉ ZÁRUMSTNÉ SVÍTIDLO PRO VENKOVNÍ INSTALACI DO ZEMĚ VÝŽLOBOVACÍ ÚHEL: 30° PRŮCHODNOST: 30000 MOŽNOST NAKLONĚNÍ: +1-15° STATICKÁ ZATÍŽENOST: 2000 KG OPTICKÝ SYSTÉM: - NÁPĚJECÍ ZDROJ: ON/OFF Hmotnost: 2KG PŘÍSLUŠENSTVÍ VESTAVNÝ BOX SVĚTLÝ ZDROJ: LED CELKOVÝ PRŮŘEZ: 78 mm SVĚTLÝ TOK ZDROJE: 965 LM TEPLOTA OHŘEVNOSTI: 3000 K ŽIVOTNOST: L70B50: 50 000 H STUPEŇ KRYTÍ: IP67 MECHANICKÁ ODOLNOST: 9000 PROVOZNÍ TEPLOTA: -30°C/+25°C MATERIÁLBARVA: - TĚLO SVÍTIDLA: FLAKOVÉ LITÝ HLINÍK - NÁKRES: NEŘEZ JELNY KARTÁČ - DIFUZOR: TVRZENÉ SKLO		Ø181x130 mm
V02		LED FLEXIBILNÍ PÁSEK NA AL PROFILU DĚLITELNOST PÁSKU: PO 50MM MAX. DÉLKA NÁPĚJENÁ Z JEDNÉ STRANY 7,2M BAREVNÉ POCÁNÍ RA = 90 OPTICKÝ SYSTÉM: - NÁPĚJECÍ ZDROJ: ON/OFF Hmotnost: - KG PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁPĚJECÍ ZDROJ 24 V (IP 66) 4 KS 100 W (187 X 63 X 38 MM) SVĚTLÝ ZDROJ: LED CELKOVÝ PRŮŘEZ: 42 MM SVĚTLÝ TOK ZDROJE: 485 LM TEPLOTA OHŘEVNOSTI: 3000 K ŽIVOTNOST L70B50: 50 000 H STUPEŇ KRYTÍ: IP67 MECHANICKÁ ODOLNOST: - PROVOZNÍ TEPLOTA: -30°C/+25°C MATERIÁLBARVA: - TĚLO SVÍTIDLA: AL PROFIL ELOX - DIFUZOR: OPAL		VIZ NÁKRES, DÉLKA DLE PROJEKTU

NÁZEV LITOMÝL - KOLIMBAŘIM A ROZPTÝLOVÁ LAMPA		KRABKA SVÍTIDEL	Investor: Město Litomyšl, Bratři Štroubých 1000, 570 20 Litomyšl	
ČÍSLO DOKUMENTU: KOL-DSP-SO 01.3-001-00R Technická zpráva		OBJEKT: SO 01.3	DATA: 01.03.2015	
ČZL	SCHEMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		ROZMĚR
V03		LED FLEXIBILNÍ PÁSEK NA AL PROFILU DĚLITELNOST PÁSKU: PO 50MM MAX. DÉLKA NÁPĚJENÁ Z JEDNÉ STRANY 7,2M BAREVNÉ POCÁNÍ RA = 90 OPTICKÝ SYSTÉM: - NÁPĚJECÍ ZDROJ: ON/OFF Hmotnost: - KG PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁPĚJECÍ ZDROJ 24 V (IP 66) 1 KS 60 W (165 X 43 X 32 MM) SVĚTLÝ ZDROJ: LED CELKOVÝ PRŮŘEZ: 42 MM SVĚTLÝ TOK ZDROJE: 485 LM TEPLOTA OHŘEVNOSTI: 3000 K ŽIVOTNOST L70B50: 50 000 H STUPEŇ KRYTÍ: IP67 MECHANICKÁ ODOLNOST: - PROVOZNÍ TEPLOTA: -30°C/+25°C MATERIÁLBARVA: - TĚLO SVÍTIDLA: AL PROFIL ELOX - DIFUZOR: OPAL		VIZ NÁKRES, DÉLKA DLE PROJEKTU
V04		LED FLEXIBILNÍ PÁSEK NA AL PROFILU DĚLITELNOST PÁSKU: PO 50MM MAX. DÉLKA NÁPĚJENÁ Z JEDNÉ STRANY 7,2M BAREVNÉ POCÁNÍ RA = 90 OPTICKÝ SYSTÉM: - NÁPĚJECÍ ZDROJ: ON/OFF Hmotnost: - KG PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁPĚJECÍ ZDROJ 24 V (IP 66) 1 KS 100 W (187 X 63 X 38 MM) 1 KS 30 W (148 X 40 X 32 MM) SVĚTLÝ ZDROJ: LED CELKOVÝ PRŮŘEZ: 42 MM SVĚTLÝ TOK ZDROJE: 485 LM TEPLOTA OHŘEVNOSTI: 3000 K ŽIVOTNOST L70B50: 50 000 H STUPEŇ KRYTÍ: IP67 MECHANICKÁ ODOLNOST: - PROVOZNÍ TEPLOTA: -30°C/+25°C MATERIÁLBARVA: - TĚLO SVÍTIDLA: AL PROFIL ELOX - DIFUZOR: OPAL		VIZ NÁKRES, DÉLKA DLE PROJEKTU

FOTOGRAFIE A OBRÁZKY VE VÝPISU PRVKŮ MAJÍ ILUSTRAČNÍ CHARAKTER PRO PŘEBLÍŽNĚ PŘEDSTAVY PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MOŽNOSTI JEJICH PROVEDENÍ
 VZORKY SVÍTIDEL BUDOU PŘEDKLÁDÁNY ARCHITEKTEM K ODSOUHLASENÍ

Dotaz 2:

2	K	767000Z01b	D+M Z01b piedestal pro květiny a svíce - oplechování 4800x1000 mm předkorodovaná ocel vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kg	238,640
---	---	------------	--	----	---------

Rozpor v této položce ohledně výkresu, váha ve výkresu je 474 kg

Odpověď 2:

Bylo zodpověděno vysvětlením zadávací dokumentace č.2

„Jedná se o nesprávný údaj v PD. Hmotnost oc. plechů s předkorodovanou povrchovou úpravou je správně ve výkazu výměr tj. 238,64kg. Zasíláme revidovanou verzi výpisu KOL-DSP-SO 01.1-400-01R Výpis zámečnických výrobků.pdf“

Dotaz 3:

7	K	767000Z04b	D+M Z04b schránky kolumbária - ocelová konstrukce vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kg	6 039,720
---	---	------------	--	----	-----------

Prosím o ověření zda tato položka obsahuje kompletní vnitřní konstrukci, která by měla být komplet v nerez.

Odpověď 3:

~~ANO. Položka obsahuje kompletní vnitřní konstrukci komplet v nerez.~~

Odpověď 3 - změna

Z04b - jedná se o vnitřní konstrukci schránek - tato část je kompletně v oceli. Nerezové prvky jsou pouze viditelné prvky. V projektové dokumentaci ve Výpisu zámečnických výrobků KOL-DSP-SO 01.1-400-01R Výpis zámečnických výrobků je na straně 04.1 tabulka s rozdělením prvků na ocel a nerez vč. podrobného výpočtu hmotnosti.

Pro lepší orientaci rozdělení kovových částí zasíláme také detail z výpisu - strana 04.3 - červeně ocel, modře nerez.

