ŘEZ I – I



PůDORYS ODKOUŘENÍ A PŘÍVOD SPAL.VZDUCHU 1.NP



LEGENDA ODKOUŘENÍ–dělené odkouření 2x DN 80 mm

KOMÍNOVÝ SYSTÉM PLASTOVÝ PP JEDNOVRSTVÝ ČSN EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 IDL

a = 1a PŘIPOJOVACÍ PARALELNÍ ADAPTÉR PRO DĚLENÉ ODKOUŘENÍ DN 80/80, PP, S MĚŘÍCÍMI NÁVARKY (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

b = 1b KOMÍNOVÁ SADA DN 80 obsahuje:
1x KOLENO 87° DN 80 PP S KONTROLNÍM OTVOREM, 2x TRUBKA DN 80 PP dl.500 mm,
1x KRYT ZDĚŘE, 1xKOMÍN.ZDĚŘ DN 125/80, 1x PODPĚRNÉ (PATNÍ)KOLENO 87° DN 80, PP, S PODPOROU
1x KOMÍNOVÝ POKLOP DN 80–ČERNÝ, 4x DISTANČNÍ OBJÍMKA DN 80
(PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

c = 1c KOLENO úhel 30° DN 80, PP (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

d = 1d KOLENO úhel 87° DN 80, PP (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

e = 1e REVIZNÍ KUS PŘÍMÝ DN 80, PP, dl. 215 mm (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

f = 1f PRODLUŽOVACÍ TRUBKA DN 80, DL.250 mm, PP (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

g = 1g PRODLUŽOVACÍ TRUBKA DN 80, DL.500 mm, PP (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

h = 1h PRODLUŽOVACÍ TRUBKA DN 80, DL.1000 mm, PP (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

ch=1ch PRODLUŽOVACÍ TRUBKA DN 80, DL.2000 mm, PP (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

i = 1i PRODLUŽOVACÍ TRUBKA DN 80, DL.500 mm S UV OCHRANNOU–ČERNÁ (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

j = 1j DISTANČNÍ OBJÍMKA (TYPOVÁ) DN 80 (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

k = 1k OCHRANA SÁNÍ SPAL.VZDUCHU PROTI VĚTRU DN 80 (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

l = 1l PLECHOVÁ MŘÍŽKA 150 x 150 mm (PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ)

POZICE ZAŘÍZENÍ V TECHNICKÉ SPECIFIKACI

UPOZORNĚNÍ

- PŘIPOJENÉ KOTLE BUDOU Z HLEDISKA SPALOVÁNÍ INSTALOVÁNY JAKO SPOTŘEBIČE TYPU "C"
  PŘÍVOD SPAL.VZDUCHU NEZÁVISLÝ NA VZDUCHU V MÍSTNOSTI S KOTLI
- CELÁ SPALINOVÁ CESTA BUDE DLE ČSN 734201 ŘEŠENA JAKO: PŘETLAKOVÁ DLE ČSN S MOKRÝM PROVOZEM
- ODVOD KONDENZÁTU Z ODKOUŘENÍ BUDE PŘES KOTEL ZAVEDEN DO KANALIZACE
- POTRUBÍ ODKOUŘENÍ V PRůDUCHU BUDE VYCENTROVÁNO POMOCÍ TYPOVÝCH ROZPĚREK DN 80.
- NOVÉ REVIZNÍ A MONTÁŽNÍ OTVORY VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ZAZDĚNÍ ZAJISTÍ STAVBA
  V MÍSTĚ OSAZENÍ REVIZNÍCH KUSů BUDOU STAVBOU V KOMÍN.TĚLESE PROVEDENY REVIZNÍ OTVORY S DVÍŘKY
- MONTÁŽ ODKOUŘENÍ PROVÉST DLE POKYNů VÝROBCE ODKOUŘENÍ A PLATNÝCH ČSN

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKů ODKOUŘENÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL IČO 15036499 INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY ing. JIŘÍ TMEJ ZODP.PROJEKTANT PROFESE ing. LIBOR SAUER	
MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	VYPRACOVAL ing. LIBOR SAUER		DATUM 02/2016
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK.Č. 2964-64
INVESTOR MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č.PARÉ
STAVBA BYTOVÝ DůM ZAHÁJSKÁ 1D-SO-01 BUDOVA			
VÝKRES PůDORYS, ŘEZ SPALIN.CESTY	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESE 1D.1.6 VYTÁPĚNÍ	Č.VÝKR. 1D.1.6-8