

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP		
Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
301	SCHODIŠTĚ	13,64
302	CHODBA	5,78
303	WC	1,40
304	OBÝVACÍ POK., KUCH..	30,83
305	KOUPELNA	4,82
306	LOŽNICE	13,56
307	BALKON	5,41
308	CHODBA	5,78
309	WC	1,40
310	OBÝVACÍ POK., KUCH..	30,74
311	KOUPELNA	4,44
312	LOŽNICE	12,60
313	BALKON	5,41

VÝMĚNY VZDUCHU

BYT

WC	30 až 40 m3/hod.	PŘÍVOD VZDUCHU
KOUPELNA BYTU	60 až 80 m3/hod.	ODVOD VZDUCHU
KUCHYNĚ	150 až 200 m3/hod.	PŘÍVOD VZDUCHU–MŘÍŽKA U PODLAHY (DODÁVKA STAVBY V RÁMCI DVEŘÍ)

UPOZORNĚNÍ

1) S.H. = SPODNÍ HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO POTRUBÍ
H.H. = HORNÍ HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO POTRUBÍ
2) ZÁVĚSY NEBO PODPORY POTRUBÍ PROVÉST VE VZDÁLENOSTI 1.5 m DLE ZVYKLOSTÍ MONTÁŽNÍ FIRMY (PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČÍ ŠEFMONTÉR VZDUCHOTECHNIKY).
3) OZNAČENÍ POTRUBÍ ---------- ZNAČÍ TEPELNOU a ZVUKOVOU IZOLACI
DRUH A TLOUŠŤKA TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
4) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAZE MÍSTNOSTI, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ.
5) POTRUBÍ VÉST V PROSTUPECH A DRÁŽKÁCH PŘIPRAVENÝCH STAVBOU, PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
6) PŘED ZAZDĚNÍM INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDE PROVEDENA KONTROLA OSAZENÍ POTRUBÍ TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA.
7) PŘED MONTÁŽÍ I V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO, TECHNOLOGIE, STAVBA.
8) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE TOHOTO PROJEKTU !!!

(PU) POTRUBÍ BUDE V PROSTUPU ZDÍ NEBO STROPEM PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNO – POŽÁRNÍ ODOLNOST min.45 MINUT

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL IČO 15036499 INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ing. JIŘÍ TMEJ ZODP.PROJEKTANT PROFESE: ing. LIBOR SAUER	
MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL	VYPRACOVAL: ing. LIBOR SAUER		DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK.Č.: 2964–64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č.PARÉ
STAVBA: BYTOVÝ DůM ZAHÁJSKÁ 1D–SO–01 BUDOVA			
VÝKRES: PůDORYS VZD 3.NP +6,050 m	MĚŘÍTKO: 1:50	PROFESE: 1D.1.7 VZDUCHOTECHNIKA	Č.VÝKR.: 1D.1.7–5