

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP		
Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	ZÁVĚTŘÍ – VSTUP	5,08
102	KOMERČNÍ PROSTORY	55,92
103	WC – PŘEDSÍŇ	1,54
104	WC	1,13
105	CHODBA	12,55
106	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,08
107	SKLEP	4,34
108	SKLEP	4,34
109	SKLEP	3,00
110	SKLEP	3,13
111	SKLEP	3,13
112	SKLEP	4,80
113	CHODBA	5,46
114	SCHODIŠTĚ	14,91

VÝMĚNY VZDUCHU

KOMERČNÍ PROSTOR

WC 50 m3/hod.
PŘEDSÍŇ WC 30 m3/hod.

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU–MŘÍŽKA U PODLAHY (DODÁVKA STAVBY V RÁMCI DVEŘÍ)

UPOZORNĚNÍ

1) S.H. = SPODNÍ HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO POTRUBÍ
H.H. = HORNÍ HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO POTRUBÍ
2) ZÁVĚSY NEBO PODPORY POTRUBÍ PROVÉST VE VZDÁLENOSTI 1.5 m DLE ZVYKLOSTÍ MONTÁŽNÍ FIRMY (PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČÍ ŠEFMONTÉR VZDUCHOTECHNIKY).
3) OZNAČENÍ POTRUBÍ ZNAČÍ TEPELNOU a ZVUKOVOU IZOLACI DRUH A TLOUŠŤKA TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
4) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAZE MÍSTNOSTI, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ.
5) POTRUBÍ VÉST V PROSTUPECH A DRÁŽKÁCH PŘIPRAVENÝCH STAVBOU, PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
6) PŘED ZAZDĚNÍM INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDE PROVEDENA KONTROLA OSAZENÍ POTRUBÍ TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA.
7) PŘED MONTÁŽÍ I V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO, TECHNOLOGIE, STAVBA.
8) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE TOHOTO PROJEKTU !!!

PU POTRUBÍ BUDE V PROSTUPU ZDÍ NEBO STROPEM PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNO – POŽÁRNÍ ODOLNOST min.45 MINUT

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL IČO 15036499
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL

VEDOUCÍ ZAKÁZKY ing. JIŘÍ TMEJ
ZODP.PROJEKTANT PROFESE ing. LIBOR SAUER

MÍSTO STAVBY LITOMYŠL
VYPRACOVAL ing. LIBOR SAUER
DATUM 02/2016
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE
ZAK.Č. 2964–64
INVESTOR MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL
Č.PARÉ
STAVBA BYTOVÝ DůM ZAHÁJSKÁ
1D-SO-01 BUDOVA
VÝKRES PůDORYS VZD 1.NP +0,000 m
MĚŘÍTKO 1:50
PROFESE 1D.1.7 VZDUCHOTECHNIKA
Č.VÝKR. 1D.1.7-3