

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP		
Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
201	SCHODIŠTĚ	13,64
202	CHODBA	5,78
203	WC	1,40
204	OBÝVACÍ POK., KUCH..	30,83
205	KOUPELNA	4,82
206	LOŽNICE	13,56
207	BALKON	5,41
208	CHODBA	5,78
209	WC	1,40
210	OBÝVACÍ POK., KUCH..	30,74
211	KOUPELNA	4,44
212	LOŽNICE	12,60
213	BALKON	5,41

VÝMĚNY VZDUCHU

BYT		
WC	30 až 40 m3/hod.	
KOUPELNA BYTU	60 až 80 m3/hod.	
KUCHYNĚ	150 až 200 m3/hod.	

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU-MŘÍŽKA U PODLAHY (DODÁVKA STAVBY V RÁMCI DVEŘÍ)

UPOZORNĚNÍ

1) S.H. = SPODNÍ HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO POTRUBÍ
H.H. = HORNÍ HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO POTRUBÍ

2) ZÁVĚSY NEBO PODPORY POTRUBÍ PROVÉST VE VZDÁLENOSTI 1.5 m DLE ZVYKLOSTÍ MONTÁŽNÍ FIRMY (PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČÍ ŠEFMONTÉR VZDUCHOTECHNIKY).

3) OZNAČENÍ POTRUBÍ ---------- ZNAČÍ TEPELNOU a ZVUKOVOU IZOLACI
DRUH A TLOUŠŤKA TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

4) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAZE MÍSTNOSTI, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ.

5) POTRUBÍ VÉST V PROSTUPECH A DRÁŽKÁCH PŘIPRAVENÝCH STAVBOU, PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

6) PŘED ZAZDĚNÍM INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDE PROVEDENA KONTROLA OSAZENÍ POTRUBÍ TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA.

7) PŘED MONTÁŽÍ I V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO, TECHNOLOGIE, STAVBA.

8) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE TOHOTO PROJEKTU !!!

(PU) POTRUBÍ BUDE V PROSTUPU ZDÍ NEBO STROPEM PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNO - POŽÁRNÍ ODOLNOST min.45 MINUT

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL IČO 15036499
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL

VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ing. JIŘÍ TMEJ
ZODP.PROJEKTANT PROFESE: ing. LIBOR SAUER

MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL
VYPRACOVAL: ing. LIBOR SAUER
DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE
ZAK.Č.: 2964-64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL
Č.PARÉ:
STAVBA: BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ
1D-SO-01 BUDOVA
VÝKRES: PŮDORYS VZD 2.NP +3,100 m
MĚŘÍTKO: 1:50
PROFESE: 1D.1.7 VZDUCHOTECHNIKA
Č.VÝKR.: 1D.1.7-4