

POZNÁMKY :

Před zahájením zemních prací si investor zajistí zaměření a vytýčení stávajících sítí.
Montáž musí odpovídat ČSN 736005,G 60901,70201,70401,93401, ČSN EN 12007,12327, ZpP,V,RaOMS RWE s.r.o.

CELOU STAVBU PROVÁDĚT V KOORDINACI S KOORDINAČNÍ SITUACI !!!

PE 100 d 50/4,6 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM – 9,0 b.m.

ZEMNÍ PLYN

NTL

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUCÍ ZAKÁZKY ING. JIŘÍ TMEJ	
	ZODP.PROJEKTANT ING. PAVEL JIŘÍČEK	
STUPEŇ DOK.PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE	VYPRACOVAL ING. PAVEL JIŘÍČEK	
INVESTOR MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, LITOMYŠL	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	
STAVBA **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** **5D - SO 05 - PŘÍPOJKA NTL**	PROFESE 5D–ROZVOD PLYNU	
	ZAK.Č. 2964-64	DATUM 02/2016
VÝKRES SITUACE	MĚŘÍTKO 1:200	Č.VÝKR. 5D.3