



(b) POSUVNÁ PODPORA

Výkaz materiálu

- (1) sloupek, trubka čtvercová 80 x 80 x 4 mm, dl. 800 mm, 4 ks, hmotnost 18,2 kg
- (11) patní plech sloupku 300 x 300 x 10 mm, 4 ks, hmotnost 28,3 kg
- (12) hlavice sloupku, plech 280 x 150 x 15 mm, 2 ks, hmotnost 9,9 kg
- (13) hlavice sloupku, plech 180 x 150 x 15 mm, 2 ks, hmotnost 6,4 kg
- (14) patní plech průvlaku 280 x 150 x 15 mm, 2 ks, hmotnost 9,9 kg
- (15) L 60 x 40 x 5, dl. 150 mm, 2 ks, hmotnost 1,2 kg
- (2) ocel. nosník HEB 160, dl. 4370 mm, 2 ks, hmotnost 372,3 kg
- (3) ztužení, ocel. nosník U 120, dl. 2270 mm, 2 ks, hmotnost 60,8 kg
- (ZP) základová patka 700 x 700 x 1200 mm z betonu prostého tř. C 12/15, 4 ks.** Do základové patky je vždy kotven sloupek (1), s navařeným patním plechem a hlavici.

| | | |
|--|---|---------------------|
| IPM s.r.o. LITOMYŠL TOULOVCOVO NÁM.156 570 01 LITOMYŠL | VEDOUČÍ ZAKÁZKY : ING. M. PÍCHAL | |
| | ZODP.PROJEKTANT : J. TOUŠEK | |
| STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | VYPRACOVAL : J. TOUŠEK | |
| INVESTOR : MĚSTO LITOMYŠL, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl STAVBA : REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU V LITOMYŠLI ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ CHLADIVA R 717 | MÍSTO : LITOMYŠL | |
| | PROFESE : STAVEBNÍ ČÁST ZAK.Č. : 301-16 DATUM : 02/2017 | |
| VÝKRES : PODPŮRNÁ KONSTRUKCE CHLADÍČÍ VĚŽE | MĚŘITKO : 1:100 | Č.VÝKR. : D.1.1 - 5 |