

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Litomyšl

Bří Štastných 1000

570 01 Litomyšl

IČ: 00276944

DIČ: CZ00276944

Zastoupené: Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M., starostou města

V Rychnově nad Kněžnou dne 12. 8. 2020

Vážení,

z pověření zadavatele veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dynamické řešení světelné křižovatky I/35 – Mařákova v Litomyšli**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 24. 7. 2020 uveřejněním Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky (dále též jen „zadávací dokumentace“) na profilu zadavatele, reagujeme tímto na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze 7. 8. 2020.

DOTAZ 1:

Dobrý den, žádáme Vás jako uchazeč o veřejnou zakázku o doplnění informací pro stanovení jednoznačnosti položek výkazu výměr, který stanovuje rozsah prací a dodávek, který je dle našeho názoru rozhodující pro rovnost a možnosti porovnání uchazečů o veřejnou zakázku při zpracování nabídky dle předložené projektové dokumentace a výkazu výměr, které mají být zpracovány dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vydalo ministerstvo pro místní rozvoj.

1. Předložený výkaz výměr je v rozporu zejména s §5 odstavec 2) a to zejména položky č. 43, 45, 47, 50, 51 a 60, kde jsou tyto položky kumulované a není zde specifikován rozsah jednotlivých prací v detailech tak, jak ukládá výše uvedená vyhláška. Doplní zadavatel položky výkazu výměr tak, aby byl zřejmý rozsah bouracích prací asfaltů, betonů, dlažeb, velikost výkopů sondážních jam u stož. č. 1 a pravděpodobně pro vyhledání stávajících chrániček, rozsah prací, úprav zámkové dlažby u stož. č. 3 a 9, provedení slepecké dlažby u stožárů č. 7 a 12, a zpětné úpravy definitivních povrchů kde není popsána skladba komunikace.

ODPOVĚĎ:

Účastníci mají dispozici běžné metry výkopu a z nich lze dovodit rozsah zemních prací. K velikosti sondážních jam - předpokládá se, že stávající chráničky jsou uloženy v hloubce 130cm (cca 1m3), a sloup č. 1 je v hloubce 70cm, stávající povrchy budou zachovány, mění se pouze barevnost povrchů pro slepeckou dlažbu.

DOTAZ 2:

2. V položce 57 výkazu výměr není uvedený typ požadovaného druhu materiálu pro VDZ. Cenový rozdíl v používaných materiálech je značný. Dále je v dokumentaci pouze doporučení na provedení vodících linií pro nevidomé, je součástí dodávky toto značení? Ve výkazu výměr chybí.

ODPOVĚĎ:

Vodorovné značení bude provedeno z plastu, druh materiálu nacení účastník tak, aby zajistil nepoškození v záruční době. Dále je v dokumentaci pouze doporučení na provedení vodících linií pro nevidomé. Vodící linie nejsou součástí ocenění.

DOTAZ 3:

3. Ve výkazu výměr chybí dodávka dopravních značek. Doplní zadavatel druh a množství značek do výkazu výměr?

ODPOVĚĎ:

Dopravní značky budou použity stávající.

DOTAZ 4:

Předložený výkaz výměr je dále v rozporu s vyhláškou v §6 a §7.

Doplní a upraví zadavatel výkaz výměr tak, aby byl v souladu s platnou vyhláškou a zajistil tak rovnou soutěž pro uchazeče o tuto veřejnou zakázku? Přílohou pak zasíláme vyhlášku¹, která podporuje argumentaci ve výše zmiňovaných bodech. Je z ní jasně patrná nejednoznačnost a tedy i následná neporovnatelnost případných předložených nabídek.

4. V projektové dokumentaci se v článku **8 Dopravní uzávěry, stanovení** píše o způsobu zabezpečení prací „**Stanovení místní úpravy provozu**“ dále také jako Dopravně inženýrské opatření (provizorní dopravní značení v průběhu stavby), kde projektant uvádí, že není součástí PD. Zadavatel za práce spojené s DIR a DIO vystaví novou objednávku na vítězného uchazeče mimo smlouvu nebo mají být tyto práce součástí nabídky? Pakliže ano, doplní tuto skutečnost zadavatel do výkazu výměr? V jakém rozsahu má uchazeč ocenit práce, když není k dispozici PD DIO a nejsou známy požadavky PČR?

ODPOVĚĎ:

DIO zajistí vybraný zhotovitel ve spolupráci se zadavatelem. Na tyto činnosti vystaví zadavatel objednávku.

S pozdravem

.....
Lenka Lukášová

smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 V169-2016

¹ Příloha, na kterou se účastník odkazuje, a kterou ke své žádosti o vysvětlení přiložil, je uveřejněna jako součást vysvětlení, změny a doplnění ZD jak příloha č. 1 V169-2016.