

**VODOVODY spol. s r.o.**  
Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

**PČDP s.r.o.**  
Ing. Martin DLABÁČ  
**Trstěnická 532**  
**570 01 LITOMYŠL**

[martin.dlabac@pcdp.cz](mailto:martin.dlabac@pcdp.cz)

Váš dopis zn./došlo dne  
e-mail / 11.2.2021

Vyjádření č.  
**50/21**

v Litomyšli  
dne 19. února 2021

**Věc :** **Vyjádření k průběhu podzemních vedení ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o.**

**Název akce:** **LITOMYŠL - CHODNÍK PODÉL AREÁLU ČOV**

Katastrální území: Nedošín  
Investor: Město Litomyšl  
Zájmové území: p.č. 590/11, 590/4, 590/1, 505/12

V uvedeném zájmovém území se **nachází** ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o.:

- **vodovod**
- **vodovod – užitková/provozní voda MěČOV**
- **kanalizace**
- **tlaková kanalizace**

Do přiložené situace je průběh sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. orientačně zakreslen.

**K plánované realizaci výše uvedené akce máme následující požadavky:**

- před zpracováním projektové dokumentace/započetím zemních prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí! Zakreslené polohy podzemních sítí jsou pouze s informativní přesností. Objednávku vytyčení je možné zaslat na email [vodovody@lit.cz](mailto:vodovody@lit.cz), poštou na adresu uvedenou v záhlaví vyjádření nebo doručit osobně. Vytyčení je zpoplatněno dle platného ceníku. Doručení objednávky musí být učiněno nejméně 5 pracovních dní před požadovaným termínem vytyčení. Vytyčené body musí stavebník udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- veškeré práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a ostatními předpisy.
- zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich sítí, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí.
- před každým záhozem sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole, zda nedošlo k poškození sítí a ke kontrole prostorového uložení.
- při provádění veškerých stavebních prací je investor nebo jím pověřený další subjekt povinen učinit veškerá nezbytná opatření tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o.
- za veškeré škody vzniklé na podzemních sítích firmy ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození podzemních sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele (tel: 777 761 073).
- v případě odkrytí veřejného vodovodního řadu a veřejné kanalizační stoky je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (tel: 777 761 073).
- v případě provádění zemních prací v blízkosti podzemních sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. budou dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, která řeší ustanovení § 23 Zákona 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

**Vodovodní řad:**

- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
- b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m
- c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

**Kanalizační stoka:**

- a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
- b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m
- c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo kanalizační stoku. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem ani ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. a jejich přesné umístění není vždy vedeno v mapových podkladech námi poskytnutých. **Dále nejsou v naší evidenci vedeny ani průběhy areálových vodovodů a kanalizací a těchto sítí ve správě jiných subjektů.**

Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území dle žádosti. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: vodovod a kanalizace v Litomyšli.

Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. je nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemním zařízením se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na zařízení v naší správě s naším předchozím souhlasem požadujeme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení a následně jeho předání v jednom vyhotovení naší společnosti (forma geodetického zaměření dle Směrnice Města Litomyšl pro tvorbu DTMM).

**Před realizací akce požadujeme výměnu stávajícího zásobovacího řadu – vodovod litina DN 100 pro Nedošín v úseku od red. šachty v areálu MěČOV k p.č. 590/1 k.ú. Nedošín a dále zde požadujeme výměnu potrubí užitkové provozní vody MěČOV litina DN 80.**

**Žádáme o předložení projektové dokumentace** ke kontrole navrženého technického řešení díla. Toto vyjádření slouží ke zpracování projektové dokumentace. Na základě předložené projektové dokumentace bude vydáno vyjádření pro stavební/územní řízení.

Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 6 měsíců. **Platnost vyjádření končí dne 19. srpna 2021.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem



Bc. Helena Karlíková  
technická dokumentace  
tel.: 777 761 071  
stanoviska@vodovodylitomysl.cz

**Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:**

1 x A4 situace se zakreslením sítí