



LEGENDA DROBNÝCH A MĚŘÍČÍCH ARMATUR:

- AOV15 – AUTOMATIČKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL–IMT MINIVAL DN 15 2 ks
- VK15 – VYPUŠTĚCÍ VENTIL–IMT 275, DN 15 2 ks
- T – TEPLOMĚR S PEVNÝM STONKEM A NEREZOVOU JÍMKOU 160mm DTR 0–120°C 2 ks
- VČETNĚ NAVÁRKU M27x2 2 ks
- M – TLAKOMĚR DEFORMAČNÍ Č. 03313 Ø100mm, ROZSAH 0–0,6MPa
- VČETNĚ TLAKOMĚRNÉHO KOHOUTU, SMÝČKY A NAVÁRKU M20x1,5 2 ks
- R – REDUKCE POTRUBÍ

LEGENDA OPOZICOVANÉHO ZAŘÍZENÍ:

- 1 – SADA TRUBKOVÉHO SPOJE PRO DVOUKOTEL VČ, MOTORICKÝCH UZAVÍRAČÍCH KLAPEK–NABĚH 1 ks
- 2 – BEZPŘÍRUBOVÁ Klapka–HS 4000, DN 100 2 ks
- 3 – STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ DVOUKOTEL, 2x500 kW 1 ks
- 3o – SPALINOVÁ Klapka S MOTORICKÝM POHONEM Ø 350mm, 230 V, 50 Hz 2 ks
- 4 – SADA TRUBKOVÉHO SPOJE PRO DVOUKOTEL – ZPĚTEČKA 1 ks
- 10 – POUŠTNÝ VENTIL DN25/32, Potv.=550kPa, øw0,684, So=380mm² 2 ks
- 11 – NEUTRALIZAČNÍ BOX, BEZ DOPRAVNÍHO ČERPADLA, 12 kg GRANULÁTU 2 ks
- 12 – EXPANZNÍ TLAKOVÁ NADoba 80/6 0 OBJEMU 80 LITRŮ, PN6 2 ks

LEGENDA NOVÉHO POTRUBÍ:

- MABĚHOVÉ POTRUBÍ
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- ODKANALIZOVÁNÍ

LEGENDA STAVALJICHO POTRUBÍ:

- MABĚHOVÉ POTRUBÍ
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- DOPŮŇOVACÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ SV

DEMONTOVANÉ POTRUBÍ

- DEMONTOVANÉ POTRUBÍ

VEŠKERÉ STAVALJICI POTRUBÍ JE KRESLENO TENCIÍ!
NOVÉ POTRUBÍ JE VYKRESLENO SILNOU ČAROU!!

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- DESKOVÁ TĚLESA KORADO RADIK VK 22–50060–6 (E)
- MODEL VK (VKL)
- DĚLKA V CM
- VŠŠKA V CM
- OZNAČENÍ TYPU

- TERMOSTATICKÉ VENTILY A ŠROUBENÍ
- TV TERMOSTATICKÝ VENTIL HEIMEIER SOUČÁST VK TĚLESA
- TV15/5,0 PŘEDNASTAVENÍ VENTILU
- DIMENZE VENTILU
- ŠROUBENÍ ROHOVÉ HONEWELL VERA-FIX–VK
- RŠ15/0,0 NASTAVENÍ, REGULACE
- DIMENZE ŠROUBENÍ

ZMĚNA Č. :				VYPRACOVAL :			
GENERALNÍ PROJEKTANT: EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 67/6, 530 02 Pardubice www.evcc.cz evc@evcc.cz Tel.: 466 053 511 IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275				HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : JIŘÍ BARTOŇ			
PROJESE : STROJNÍ							
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		VYPRACOVAL :		TECHNICKÁ KONTROLA :			
JIŘÍ BARTOŇ		ING. RADEK ŘEHAK		JIŘÍ BARTOŇ			
INVESTOR : MĚSTO LITOMÝŠL, BRÁ ŠTĚPÁNKŮV 1000, LITOMÝŠL							
NAZEV AKCE: ZMĚNA ZAŘÍZENÍ ZDROJE TEPLA DUKELSKÁ Č.P. 969							
ČÁST: STROJNÍ							
NAZEV VYKRESU : PŮDORYS KOTELNY						ČÍSLO VYKRESU : 3	
						PŘÍČ. Č.:	