

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18P101
Stavba: LITOMYŠL

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH základní	21,00%	ze		0,00	0,00
snížená	15,00%	ze		0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18P101

Stavba: LITOMYŠL

Místo:

Datum: 17. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
DUKELSK	DUKELSKÁ	0,00	0,00
Á			
UT	STROJNÍ	0,00	0,00
1	DEMONTÁŽE	0,00	0,00
2	MONTÁŽE	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: UT - STROJNÍ
Úroveň 3: 1 - DEMONTÁŽE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: UT - STROJNÍ

Úroveň 3: 1 - DEMONTÁŽE

Místo: Datum: 17. 7. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatní	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: UT - STROJNÍ

Úroveň 3: 1 - DEMONTÁŽE

Místo: Datum: 17. 7. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

OST - Ostatní **0,00**

3	K	OST_013	Demontáž potrubí ÚT a příslušenství	t	0,50000	0,00	0,00
5	K	OST_015	Likvidace odpadu - šrot	t	1,00000	0,00	0,00
6	K	OST_016	Likvidace odpadu - izolace	t	0,30000	0,00	0,00
7	K	OST_017	Pomocné práce	hod	24,00000	0,00	0,00
9	K	OST_019	Demontáž kotle Slatina VVP 600 s přetlakovým hořákem, o jednotlivém výkonu 600 kW	t	4,00000	0,00	0,00
14	K	OST_020	Demontáž kotle Slatina VVP 400 s přetlakovým hořákem, o jednotlivém výkonu 400 kW	t	1,50000	0,00	0,00
12	K	OST_024	Likvidace ost. materiálu	t	1,00000	0,00	0,00
13	K	OST_025	Jeřáby, doprava, pomocné konstrukce	soubor	1,00000	0,00	0,00

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: UT - STROJNÍ
Úroveň 3: 2 - MONTÁŽE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: UT - STROJNÍ

Úroveň 3: 2 - MONTÁŽE

Místo: Datum: 17. 7. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
001 - Ostatní	0,00
OST2 - Poznámka	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: LITOMYŠL
 Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
 Část: UT - STROJNÍ

Úroveň 3: 2 - MONTÁŽE

Místo: Datum: 17. 7. 2018
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

45	K	389842495_1	Vodorovný kouřovod tříšložkový nerezový s TI tl 50 mm D 35 cm; délky 3 m; včetně spalínové klapky	soubor	2,00000	0,00	0,00
46	K	389842496	Svislý kouřovod tříšložkový nerezový s TI tl 50 mm D 40 cm v 3 m na konzolách dl do 1100 mm	soubor	2,00000	0,00	0,00
50	K	389842496_1	Nerezové potrubí spalovacího vzduchu včetně armatur a montáže, Ø 260/261	m	25,00000	0,00	0,00
51	K	389842496_2	Nerezové potrubí spalovacího vzduchu včetně armatur a montáže, Ø 180/181	m	4,00000	0,00	0,00
47	K	389842556	Příplatek ke komínu nebo kouřovodu nerez s TI tl 50 mm D 40 cm na konzolách dl 750 mm ZKD 1 m v	m	44,00000	0,00	0,00
48	K	389842656	Ukončení kouřovodu 3šložkového nerez s TI tl 50 mm D 40 cm procházejícího střechou sklonu do 3°	soubor	3,00000	0,00	0,00
49	K	389842656_1	Čistící a advodňovací kus komínu D 40cm	soubor	2,00000	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolace tepelné **0,00**

1	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	23,00000	0,00	0,00
2	M	63151674	<i>rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl. 100 mm</i>	m2	23,00000	0,00	0,00
3	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,00000	0,00	0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **0,00**

4	K	721/1	Napojení odtoku na úkap pojistného ventilu (např. nálevka z plastového kanalizačního potrubí) vč. montáže	kus	2,00000	0,00	0,00
5	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	8,00000	0,00	0,00
6	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,00000	0,00	0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny **0,00**

7	K	731/_1	Hydraulická propojovací sada pro dvojkotel 1000D; hydraulické propojení výstupů a nízkoteplotních vstupů včetně uzavíracích klapek s elektropohonu 230V na výstup z kotlů. Sada obsahuje: 2x mezipřírubová klapka D6100, 2x pohon SR320A pro mezipřírubové klap	kus	1,00000	0,00	0,00
---	---	--------	---	-----	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	731/_10	Měření hluku při zkušebním provozu	hod	8,00000	0,00	0,00
42	K	731/_3	Vzdálené připojení online LAN	kus	1,00000	0,00	0,00
43	K	731/_4	Modul rozhraní - modul GLT 0-10 V	kus	1,00000	0,00	0,00
44	K	731/_5	Plynový filtr s měřicím hrdlem před a za filtrační vložkou, šířka průřezu filtrační vložky < 50 µm` max. rozdíl tlaku 10 mbar; max. vstupní tlak 100 mbar; připojení Rp 2"	kus	2,00000	0,00	0,00
53	K	731/_6	Spalinová klapka s motorickým pohonem DN 350	kus	2,00000	0,00	0,00
54	K	731/_7	Provozní řád kotelny	hod	8,00000	0,00	0,00
55	K	731/_8	Bezpečnostní výstroj kotelny	kus	2,00000	0,00	0,00
56	K	731/_9	Autorizované měření spalin	hod	8,00000	0,00	0,00
9	K	731/0001m	Montáž plynového kondenzačního kotle; 2*500 kW (1000D); vč. zprovoznění a zaškolení obsluhy	kus	1,00000	0,00	0,00
10	K	731/100016201	Stacionární plynový kondenzační kotel (dvojkotel), 2*500 kW (1000D)	kus	1,00000	0,00	0,00
11	K	731/7613609	Neutralizační box KB 23, s granulátem (bez čerpadla)	kus	2,00000	0,00	0,00
59	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	30,00000	0,00	0,00
12	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	0,00000	0,00	0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

0,00

13	K	732_R2	Montáž a případné seřízení expanzní nádoby o objemu 80 litrů	kus	2,00000	0,00	0,00
14	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů	kus	2,00000	0,00	0,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí

0,00

15	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	21,00000	0,00	0,00
60	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	15,00000	0,00	0,00
16	K	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5	m	25,00000	0,00	0,00
17	K	733124128_1	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 150/125	kus	2,00000	0,00	0,00
18	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	36,00000	0,00	0,00
19	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	25,00000	0,00	0,00
20	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	0,00000	0,00	0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

21	K	734_R2	Pojistný ventil D25/32, Potv.= 550 kPa, aw=0,684, SO=380 mm2	kus	2,00000	0,00	0,00
22	K	734_R3	Montáž a seřízení pojistného ventilu DN 32/40	kus	2,00000	0,00	0,00
23	K	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120 °C disk tvárná litina	soubor	2,00000	0,00	0,00
24	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 °C automatický	kus	2,00000	0,00	0,00
25	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 °C závitový	kus	7,00000	0,00	0,00
26	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm (0-120 °C)	kus	2,00000	0,00	0,00
27	K	734421102	Tlakový měřič deformace typ č.03 312-S 06 0-600 kPa M20x1,5 + Tlakově měřící smyčka a tlakově měřící kohout M20x1,5	kus	2,00000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,00000	0,00	0,00
61	K	734Š_2	Radiátorové šroubení RLV, přímé, DN 15	ks	2,00000	0,00	0,00
62	K	734ŠM_1	Montáž radiátorového šroubení RLV, přímé, DN 15	ks	2,00000	0,00	0,00
63	K	734TH	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem s možností plného uzavření	ks	2,00000	0,00	0,00
64	K	734TH M	Montáž termostatické hlavice	ks	2,00000	0,00	0,00
65	K	734TV3_1	Termostatický ventil s předregulací RA-N*P, přímý, DN15	ks	2,00000	0,00	0,00
66	K	734TVM_2	Montáž termostatického ventilu s předregulací RA-N*P, přímý, DN15	ks	2,00000	0,00	0,00
67	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	2,00000	0,00	0,00
29	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,00000	0,00	0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

70	K	735152700	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/2000mm výkon 6656 W	kus	2,00000	0,00	0,00
69	K	735ZV	Zednické výpomoci	%	0,00000	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

30	K	7671	Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou	kg	100,00000	0,00	0,00
32	K	7672	Zednické výpomoci	%	0,00000	0,00	0,00
31	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	15,00000	0,00	0,00
33	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,00000	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

34	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	5,00000	0,00	0,00
35	K	783414340_1	Nátěry olejové potrubí do DN 150 dvojnásobné, 1x email a základní	m	61,00000	0,00	0,00

001 - Ostatní 0,00

36	K	001_01	Topná zkouška / zkoušky funkčnosti systému UT	h	72,00000	0,00	0,00
37	K	001_02	Zkouška pevnosti a těsnosti systému UT	h	8,00000	0,00	0,00
38	K	001_03	čištění, proplachy po montáži, vypouštění a napoštění soustavy,	h	8,00000	0,00	0,00
39	K	001_05	Orientační štítky strojního zařízení kotelny; popisy hlavních armatur; kotlů atd; popisy a vyznačení směru proudění v potrubí.	kus	1,00000	0,00	0,00
40	K	001_06	Odborná prohlídka strojovny	h	8,00000	0,00	0,00
52	K	001_07	Kotle-vedení do provozu, seřízení, nastavení regulace kotlů a kaskády	kus	2,00000	0,00	0,00

OST2 - Poznámka 0,00

41	K	Poz	Poznámka	Soud or	1,00000	0,00	0,00
----	---	-----	----------	------------	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00