

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

KIP spol. s r.o. Litomyšl
inženýrská a projektová činnost
Toulovcovo náměstí 156
570 01 Litomyšl

VÁŠ DOPIS ZN/ZE DNE:
Litomyšl/26.02.2020

NAŠE ZN.
KHSPA 03646/2020/HOK-Sy

VYŘIZUJE:
Ing. Kubešová

SVITAVY DNE:
05. 03. 2020

Závazné stanovisko

Na základě žádosti investora Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČ: 00276944, v zastoupení na základě plné moci ze dne 06. 02. 2020 firmou KIP s.r.o. Litomyšl, projektová a inženýrská činnost, Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl, IČ: 15036499, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci (PD) pro vydání společného povolení (DÚR+DSP): „**Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl**“ v k.ú. Lány u Litomyšle, doručené dne 26. 02. 2020, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“), jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené PD s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

**S projektovou dokumentací pro vydání společného povolení
(DÚR+DSP): „Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl“ v k.ú. Lány u
Litomyšle s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

- 1. U kolaudace stavby bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů na tyto materiály).**
- 2. U kolaudace bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebrané z nové části vodovodu.**

Odůvodnění :

Předloženou projektovou dokumentaci „Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl“ v k.ú. Lány u Litomyšle, zpracovala Ing. Pavla Vacková, projektová a inženýrská činnost, KIP spol. s r.o. LITOMYŠL, Toulouvcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, IČ: 15036499, na základě objednávky investora, s datem vydání 11/2019, číslo zakázky 3108-84, paré č. 1.

Předmětem PD je výstavba a napojení inženýrských sítí (na parc. č. 223/7, 223/1, 228/22, 223/16, 223/10, 223/11, 228/10, 223/4, 223/15, 228/9, 223/6, 222, 228/1, 217/39, 223/5, 224/1, 217/25, 217/18, 383/1, 217/23, 407/4, 406/1, 223/2, 228/8 a st. 61 v k.ú. Lány u Litomyšle) – komunikace a zpevněné plochy, kanalizace dešťová a splašková, vodovod, přeložka výtlačného vodovodního potrubí, retenční nádrž, veřejné osvětlení, vedení ČEZ – VN, NN, plynovod a sadové úpravy. Součástí řešení je i návrh předběžného rozdělení pozemku na stavební parcely.

Nový vodovodní řad bude napojen v komunikaci větev „A“ v jižní části na stávající vodovodní řad DN80 v místě stávajícího hydrantu u pozemku 223/14. Z místa napojení pokračuje vodovodní řad komunikací větev „A“ a dále do jednotlivých větví komunikací pro napojení jednotlivých RD.

Na novém vodovodním řadu budou osazeny podzemní hydranty pro odvětrání a odkalení. K jednotlivým parcelám budou přivedeny přípojky. Nový vodovodní řad bude z materiálu PE Ø 90 a 110 mm, přípojky Ø 32 mm (33 ks).

Před propojením se stávajícím vodovodem se provede dezinfekce nového potrubí. Potrubí bude uloženo do nezamrzé hloubky.

Výše uvedené podmínky byly stanoveny na základě zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

KHS upozorňuje na již neplatnou legislativu NV č. 178/2001 Sb., uvedenou v dokumentaci v souhrnné technické zprávě na str. 24, která byla nahrazena novou legislativou NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.



Ing. Jitka Kubešová, DiS.
vedoucí oddělení hygieny
obecné a komunální

Rozdělovník

- 1 x adresát + PD
- 2 x KHS

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
územní pracoviště Svitavy, Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy,
oddělení hygieny obecné a komunální

tel: 461 535 045, 461 550 575 e-mail: jitka.kubesova@khspce.cz www.khspce.cz