

ZEMNÍ PLYN–STL (0,1 MPa)

PE 100 RC–dn 32–SDR 11–265,0 b.m S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM

PE 100 RC–dn 63–SDR 11–240,0 b.m.

PE 100 RC–dn 90–SDR 17,6–405,0 b.m.

LEGENDA :

- Nový STL plynovod
- Ochranné pásmo STL plynovodu 1,0 m na každou stranu od vnější stěny plynovodu

HUP – Hlavní uzávěr plynu
Ay – Stavební parcela A č.x
Bx – Stavební parcela B č.x
Hx – Stavební parcela H č.x
PAx – STL přípojka pro stavební parcelu A č.x
PBx – STL přípojka pro stavební parcelu B č.x
PHx – STL přípojka pro stavební parcelu H č.x

- VODOVOD
- ZEMNÍ PLYN STL
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ELEKTRO
- VO – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ

POZNÁMKY :

Před zahájením zemních prací si investor zajistí zaměření a vytýčení stávajících sítí.
Montáž musí odpovídat ČSN 736005,0 60901,70201,70401,93401, ČSN EN 12007,12327, ZoPJVBNKG GisServices s.r.o.

CELOU STAVBU PROVÁDĚT V KOORDINACI S KOORDINAČNÍ SITUACÍ !!!

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY	Ing. Pavla Vacková
		ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavel Jiříček
STAVEBNÍ ÚŘAD: Litomyšl	MÍSTO STAVBY: Litomyšl		10/2020
STUPEŇ: Dokumentace pro provádění stavby			ZAK. Č.: 3108-84
INVESTOR: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl			Č.PARE
STAVBA: **Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl** **SO.501 - STL Plynovod**			
VÝKRES: **SITUACE-ČÁST "A"**	MĚŘÍTKO: 1:200	PROFESE: Plynová zařízení	Č.VÝKR.: **PL-03**