SITUAČNÍ VÝKRES 1 : 250

ÚSEK B - DÍL 2

STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE

CELKOVÉ DÉLKY 553,9m



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH

- VODOVOD
- KANALIZACE
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PLYNOVOD STL
- SDĚLOVACÍ KABEL ČETIN a.s.
- KABEL UPC ČR a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- KABEL ČD TELEMATIKA a.s.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PROJEKTOVANÝCH

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – SO 401
- PŘELOŽKA VEDENÍ ČETIN – SO 402
- PŘELOŽKA VEDENÍ ČD-Telematika, a.s. – SO 403
- PŘELOŽKA UPC ČESKÁ REPUBLIKA a.s. – SO 404

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHU VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN, stř, 50Hz, 230/400V, TN - C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.2

PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.2
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY OS 1 až OS 15 BUDOU NAPÁJENY ZE STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU , OZNAČENÉHO "A"
NAPÁJENÍ NOVÝCH OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ VO BUDE KABELEM CYKY J 4 x 10 mm2,
KABELY BUDOU ULOŽENY V KABELOVÝCH KORUGOVANÝCH CHRÁNIČKÁCH D = 63 mm
PARALELNĚ S NAPÁJECÍM KABELEM BUDE DO VÝKOPU ULOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30 x 4 mm
ZEMNÍ ODPOR Rz = 5 ohmů
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - DLE NASTAVENÉHO PROGRAMU VE STÁVAJÍCÍ ROZVODNICI RVO
V MÍSTĚ PROPUSTKU BUDE KABEL ULOŽEN POD ROZEBÍRATELNOU
DLAŽBOU V HLOUBCE 1,5 m

SVĚTELNÉ BODY OS 1 - OS 15 :
PHILIPS BGP 701 T25 , DN10 / 740, 4000K, 2175 lm, 16,5 W
VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDLA 5 m
SKLON S VODOROVNOU ROVINOU :
0° - OS 1, OS 2, OS 4 až OS 11, OS 13, OS 14, OS 15
5° - OS 3, OS12
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR : DVOUSTUPŇOVÝ, SADOVÝ, KL5 - 133 / 60, ŽÁROVÝ ZINEK
VÝLOŽNÍK : REZ VÝLOŽNÍKU
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE TYPU : SR 481-27 ZrCu

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně.
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat o podrobné vytýčení !



SO 401

Kreslil:	KUBÍČKOVÁ		OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 420 811 e-mail: info@optima-vm.cz
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ		
Zodp. projektant:	ING. Š. ŠVRŇÁKOVÁ		
Hlavní projektant:	ING. B. SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT		
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: SVITAVY	Obec: LITOMYŠL	
Investor: MĚSTO LITOMYŠL		Stupeň:	DUR+DSP+PDPS
Akce: CYKLISTICKÁ STEZKA VERTEX - UL. J. ŽIŽKY LITOMYŠL		Zak. č.:	4570 – 20 – 3
		Arch. č.:	3900
		Datum:	01/2020
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Formát:	10 A4
Obsah: SITUACE VO - ÚSEK B - DÍL 2		Měřítko: 1 : 250	Číslo příl. výkresu: D.2.4
		Kóty:	