



ČÁST "B"

(doplňující technické údaje jsou listu svítidel, který je součástí technické zprávy)

- | | | | |
|----|--|----|--|
| B | - zář.sv.1x58W IP66 uzavřené, přisazené zdroj Z58W Ra80+ | EN | - zář.sv.2x58W EP multi IP40 s rozptylným krytem, přisazené zdroj Z58W Ra80+ |
| C | - zář.sv.1x58W IP40 interiérové, přisazené zdroj Z58W Ra80+ | F | - zář.sv.2x18W IP40 interiérové, protipančické osvětlení, nouzový modul 1hod zdroj Z18W |
| CN | - zář.sv.1x58W IP40 interiérové, přisazené zdroj Z58W Ra80+ | G | - žár.sv.1x60W IP65 vodotěsné, protipančické osvětlení, nouzový modul 1hod zdroj Z58W Ra80+ |
| E | - zář.sv.2x58W EP IP40 s rozptylným krytem, přisazené zdroj Z58W Ra80+ | N | - nouz.sv.1x8W IP40 interiérové, přisazené s piktogramem dočasně nouzové osvětlení zdroj Z8W |

sv.o.č.71 – CYKY 3Jx1,5 WL71
sv.o.č.72 – CYKY 3Jx1,5 WL72
XC/74 – CYKY 3Jx2,5 WL74
XC/75 – CYKY 3Jx2,5 WL75
XC/76 – CYKY 3Jx2,5 WL76

(v hlavních kabelových trasách)

- a) na stavbě je možné kabelové trasy změnit podle možností stavby
-  ve stěnách, stropu pod omítkou
-  v PVC žlabu na povrch (dělený žlab pro SIL+SLP)

dle ČSN 332000-4-41

- a) ochranné pospojování bude zahrnovat ochranný vodič, uzemňovací přívod, konstrukční kovové části, rozvod topení, vzduchotechniky, uzemnění sdělní techniky,
ochranné pospojování bude provedeno vodiči C6=2521/zel. a ukončeno v ochranné přípojnici MET
b) v místnostech 113, 123, 126, 206, 210 provede doplňující pospojování, vodičem CY4 žl/zel.

(doplňující legendu ve výkresech)

- | | | | | |
|---|----|----|------|-----------|
| 1 | IP | 20 | bílý | p.omítku |
| 6 | IP | 20 | bílý | p.omítku |
| 5 | IP | 20 | bílý | p.omítku |
| 7 | IP | 20 | bílý | p.omítku |
| 1 | IP | 44 | bílý | na povrch |

3PEN AC 50Hz 400V/TN-C, 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S
Ochrana automatickým odpojením od zdroje

PAVEL BARTON - elektroprojekce Dukelská 977, 570 01, Litomyšl IČ: 13560816 tel.775771419		VEDOUcí ZAKÁZKY Pavel Bartoň ZODP. PROJEKTANT Pavel Bartoň	
VYPRACOVAL	Pavel Bartoň	MÍSTO STAVBY	Litomyšl
STUPĚN	Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele		DATUM 06/2021
INVESTOR	Město Litomyšl,ul.bratří Štátných 1000, 57001 Litomyšl		ZAK. C.
STAVBA	MŠ-Sedmíráska-návrh 2.etapy elektroinstalace		C.PARE
VÝKRES	SVĚTELNÉ ROZVODY 2.NP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESÍ SILN.ELEKTROTECHNIKA C.VÝKR. D.1.4.3.3