



Legenda svítidel
(doplňující technické údaje jsou listu svítidel, který je součástí technické zprávy)

B – zář.sv.1x58W IP66 uzavřené, přisazené zdroj Z58W Ra80+
C – zář.sv.1x58W IP40 interiérové, přisazené zdroj Z58W Ra80+
CN – zář.sv.1x58W IP40 interiérové, přisazené zdroj Z58W Ra80+ protipanické osvětlení, nouzový modul 1hod
E – zář.sv.2x58W EP IP40 s rozptylným krytem, přisazené zdroj Z58W Ra80+
EN – zář.sv.2x58W EP multi IP40 s rozptylným krytem, přisazené zdroj Z58W Ra80+ protipanické osvětlení, nouzový modul 1hod
F – zář.sv.2x18W IP40 interiérové, přisazené zdroj Z18W
G – žár.sv.1x60W IP65 vodotěsné, přisazené zdroj LED Ž 10W
N – nouz.sv.1x8W IP40 interiérové, přisazené s piktogramem zdroj Z8W dočasné nouzové osvětlení

Vývody kabelů z DB80

sv.o.č.81 – CYKY 3Jx1,5 WL81
sv.o.č.82 – CYKY 3Jx1,5 WL82
sv.o.č.83 – CYKY 3Jx1,5 WL83
sv.o.č.84 – CYKY 3Jx1,5 WL84
sv.o.č.85 – CYKY 3Jx1,5 WL85
XC/85 – CYKY 3Jx2,5 WLZ85
XC/86 – CYKY 3Jx2,5 WLZ86
XC/87 – CYKY 3Jx2,5 WLZ87
XC/88 – CYKY 3Jx2,5 WLZ88
XC/89 – CYKY 3Jx2,5 WLZ89
XC/90 – CYKY 3Jx2,5 WLZ90
XC/91 – CYKY 3Jx2,5 WLZ91
XC/92 – CYKY 3Jx2,5 WLZ92

Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00–5–52
(v hlavních kabelových trasách)
a) na stavbě je možné kabelové trasy změnit podle možností stavby

ve stěnách, stropu pod omítkou
Ž Ž v PVC žlabu na povrch (dělený žlab pro SIL+SLP)

OCHRANNÉ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
dle ČSN 332000–4–41

a) ochranné pospojování bude zahrnovat ochranný vodič, uzemňovací přívod, konstrukční kovové části, rozvod topení, vzduchotechniky, uzemnění sděl.techniky, ochranné pospojování bude provedeno vodiči CY 6–25žl/zel. a ukončeno v ochranné přípojnici MET
b) v místnostech 113, 123, 126, 206, 210 provést doplňující pospojování, vodičem CY4 žl/zel.

Legenda silnoproudé elektroinstalace
(doplňující legendu ve výkresech)

Legenda viz č.v.D.1.4.3.1
3PEN AC 50Hz 400V/TN–C, 3NPE AC 50Hz 400V/TN–C–S
Ochrana automatickým odpojením od zdroje

1 IP 20 bílý p.omítku
6 IP 20 bílý p.omítku
5 IP 20 bílý p.omítku
7 IP 20 bílý p.omítku
1 IP 44 bílý na povrch

PAVEL BARTOŇ - elektroprojekce Dukelská 977, 570 01, Litomyšl IČ: 13560816 tel.775771419		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: Pavel Bartoň	
		ZODP. PROJEKTANT: Pavel Bartoň	
VYPRACOVAL: Pavel Bartoň	MÍSTO STAVBY: Litomyšl		DATUM: 06/2021
STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele			ZAK. Č.
INVESTOR: Město Litomyšl,ul.bratří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl			Č.PARÉ
STAVBA: MŠ-Sedmikráska-návrh 2.etapy elektroinstalace			
VÝKRES: SVĚTELNÉ ROZVODY 1.NP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1:50	PROFESE: SILN.ELEKTROTECHNIKA	Č.VÝKR. D.1.4.3.1