PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 11,5m

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 1,0m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 23,0m

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 1,0m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 0,5m

ELEKTRO T- KUS PE dn 90

LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE dn 90 + PŘÍRUBA dn 80
PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ DN 80
TP DN 80/300
PATKOVÉ KOLENO DN 80
TP DN 80/500
PODZEMNÍ HYDRANT DN 80

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 17,5m

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 1,0m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 8,5m

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PE dn 90

ELEKTRO T- KUS PE dn 90

LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE dn 90 + PŘÍRUBA dn 80

ELEKTROKOLENO PE dn 90/45°

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 1,0m

ELEKTROKOLENO PE dn 90/45°

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 6,0m

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 11,0m

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 1,0m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 1,0m

HAKU UZÁVĚROVÝ PAS 90 - 5/4"
KOMBINOVANÝ ROHOVÝ ISO VENTIL

TRUBKA PE 100 SDR 11 dn 32, dl. 4,5m
+ ELEKTROSPOJKA PE dn 32

PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 25,0m

VODOVODNÍ ŘAD V1
PE 100 SDR 11 dn 90, dl. 305m
km: 0,075-0,155

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Josef Palda, CSc.
VYPRACOVAL:	
KONTROLOVAL:	
KOTASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Litomyšl, Záhaď
MĚŘÍTKO:	1:1000
STUPEŇ DOKUM.:	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY:	06-2022
DATUM:	03/2023
SVAZEK:	D.2
ČÍSLO VÝKRESU:	D.2.4.02
PARE:	

JAFIS s.r.o.
MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL
IČO 25863244
TEL: 461540980, FAX: 461542807

OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI PORTMANKA

OBSAH VÝKRESU: KLÁDĚCSKÉ SCHÉMA ŘAD V1 II.

Město Litomyšl, Bří Šimonových 1000, 570 20 Litomyšl