

**STAVBA:**

# **LITOMYŠL**

## **DOSTAVBA NÁDRŽÍ NA VODU**

**INVESTOR:**

**Město Litomyšl  
Bří Šťastných 1000  
Litomyšl 570 01**

**STUPEŇ:**

**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ**

**4 03 1 01**

**PROJEKTOVÁ ČÁST:**

**SO – 03 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE**

**PROFESE:**

**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

**NÁZEV TEXTOVÉ ČÁSTI:**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

V Sloupnici, září 2022

Vypracoval: Ing. P. Lenocho

## **1 SO-03 Přeložka dešťové kanalizace**

V rámci objektu SO-03 bude provedena přeložka stávající dešťové kanalizace, která v současnosti vede v prostoru plánovaných nových komor nádrží na vodu.

Přesnou polohu stávající dešťové kanalizace nutno ověřit při výstavbě!

Kanalizace bude provedena z plastových trub hrdlových QUANTUM SN 8. Délka přeložky je celkem cca 19,5m. Na trase budou osazeny šachty.

Přeložka bude řešena jako oddílná soustava s gravitačním odtokem.

Pro zásyp potrubí je nutno použít vhodný nepropustný materiál, aby nedocházelo ke zvodnění okolí nádrží na vodu – viz zásypy objektu SO-01.

V Sloupnici, září 2022

Vypracoval: Ing. P. Lenoč