


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obsah: Rozvaděč RN-01

Akce: Stavební úpravy šaten

a sociálního zařízení haly Jiskra




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Antonín Pavelka												Investor: Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Štastných 570 01 Litomyšl - Město				Zak. číslo: 37/2022		A.K.: AC	Listů: 3
Kontroloval: Ing. Lukáš Pracný																Změna/Datum: -		V.č.: -	List: 1
Datum : 02/2023																Měřítka: -		D.1.4.D.3.	




L1,L2,L3 - 400/230V In 25A 50Hz, Ik <10kA

Rozvaděč RN-01



L1,L2,L3 - 400/230V In 25A 50Hz, Ik <10kA



N
PE

WL08
CYKY 3x2,5
zásuvky
m.č. 1.11,1.12,1.13

WL09
CYKY 3x2,5
zásuvky
m.č. 1.14,1.15,1.16

WL10
CYKY 3x2,5
zásuvky
m.č. 1.17,1.18,1.19

WL11
CYKY 3x2,5
zásuvka- pračka
m.č. 1.15


WL12
CYKY 3x2,5
zásuvka - pračka
m.č. 1.15

WL13
CYKY 3x2,5
zásuvka - pračka
m.č. 1.15



WL14
CYKY 3x2,5
zásuvky
m.č. 1.10

WL15
CYKY 3x2,5
zásuvky
m.č. 1.08,1.09,1.10

L1,L2,L3 - 400/230V In 25A 50Hz, Ik <10kA



L1,L2,L3 - 400/230V In 25A 50Hz, Ik <10kA



PE N

PE

WL25
CYKY 3x1,5
pisoáry
-
m.č. 1.06

WL26
rezerva
-