KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUCÍ ZAKÁZKY ING. JIŘÍ TMEJ	
	ZODP.PROJEKTANT ING. PAVEL JIŘÍČEK	
STUPEŇ DOK.PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE	VYPRACOVAL ING. PAVEL JIŘÍČEK	
INVESTOR MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, LITOMYŠL	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	
STAVBA **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** **5D - SO 05 - PŘÍPOJKA NTL**	PROFESE 5D–ROZVOD PLYNU	
	ZAK.Č. 2964-64	DATUM 02/2016
VÝKRES 5D.4 DETAILY		Č.PARÉ



POZNÁMKY :

Před zahájením zemních prací si investor zajistí zaměření a vytýčení stávajících sítí.
Montáž musí odpovídat ČSN 736005,G 60901,70201,70401, 93401,ČSN EN 12007,12327,1775, ZpP,V,RaOMS RWE s.r.o.

ULOŽENÍ POTRUBÍ

M -

5D.4.1



POZNÁMKY :

Před zahájením zemních prací si investor zajistí zaměření a vytýčení stávajících sítí.
Montáž musí odpovídat ČSN 736005,G 60901,70201,70401, 93401,ČSN EN 12007,12327,1775, ZpP,V,RaOMS RWE s.r.o.

SCHEMA NTL PŘÍPOJKY

M –

5D.4.2



POZNÁMKY :

Před zahájením zemních prací si investor zajistí zaměření a vytýčení stávajících sítí.
Montáž musí odpovídat ČSN 736005,G 60901,70201,70401, 93401,ČSN EN 12007,12327,1775, ZpP,V,RaOMS RWE s.r.o.

VÝKOP PRO PŘÍPOJKU

M –

5D.4.3



POZNÁMKY :

Před zahájením zemních prací si investor zajistí zaměření a vytýčení stávajících sítí.
Montáž musí odpovídat ČSN 736005,G 60901,70201,70401, 93401,ČSN EN 12007,12327,1775, ZpP,V,RaOMS RWE s.r.o.

PŘÍČNÝ ŘEZ – SOUBĚH S PODZEMNÍM VEDENÍM

M –

5D.4.4

min.400 do 35 kV a 5,0 kPa
min.1000 do 10 kV a 0,3 MPa
min.1500 do 35 kV a 0,3 MPa
Při uložení silových kabelů do chráničky přesahující plynovod na každou stranu o 1,0 m je možno :
min.100 do 35 kV a 5,0 kPa
min.200 do 35 kV a 0,3 MPa



POZNÁMKY :

Před zahájením zemních prací si investor zajistí zaměření a vytýčení stávajících sítí.
Montáž musí odpovídat ČSN 736005,G 60901,70201,70401, 93401,ČSN EN 12007,12327,1775, ZpP,V,RaOMS RWE s.r.o.

PODÉLNÝ ŘEZ – KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍM VEDENÍM

M –

5D.4.5



POZNÁMKY :

Před zahájením zemních prací si investor zajistí zaměření a vytýčení stávajících sítí.
Montáž musí odpovídat ČSN 736005,G 60901,70201,70401, 93401,ČSN EN 12007,12327,1775, ZpP,V,RaOMS RWE s.r.o.

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S KABELY NN A VN

M –

5D.4.6