



Legenda elektroinstalace

dodávka elektro

- 1 IP 20 p.o.
- 5 IP 20 p.o.
- 6 IP 20 p.o.
- 1 IP 44 p.o. s krycí manžetou
- 6 IP 44 p.o. s krycí manžetou
- 7 IP 44 p.o. s krycí manžetou
- zásuvka IP 20 p.o.
- zásuvka IP 44 p.o. s krycí manžetou

Legenda svítidel

technický popis je v listu svítidel v tech.zprávé

- B – zdroj.sv.2x36W IP20 stavebnicové, přisazené zdroj Z36W Ro80+
- C – zdroj.sv.2x36W IP66 prachotěsné, přisazené zdroj Z36W Ro80+
- D – zdroj.sv.1x13W IP40 kulaté, přisazené zdroj Z13W Ro80+

OCHRANNÉ A DOPĹŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ dle ČSN 332000-4-41

- d) ochranné pospojování bude zahrnovat ochranný vodič, uzemňovací přívod, konstrukční kovové části, uzemnění topného systému, uzemnění sdělovacích vedení, ... provést vodičem CY16Zl/zel., který bude připojen na MET ochrannou přípojnicí
- b) v místnosti 103 bude provedeno doplňující pospojování vodičem CY4 žl/zel.

Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

ve stěnách, stropě pod omítkou PU

Umístění vypínačů, zásuvek

- vypínače – ve výšce 1,2m nad podlahou, pokud není uvedeno jinak
- zásuvky – umístění a výška zásuvek nad podlahou bude respektovat rozmístění nábytku a technologii, přesné umístění bude určeno na místě stavby projektantem elektro a zástupci investora
- projektant elektro – P.Bartoň, tel.775771419

Legenda místností, Em řešené prostory

202-WC, umývárna 200lx

KIP		VEDOUcí ZÁKÁZNY	
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		Ing. Pavla Tmejová	
VYPRACOVAL Pavel Bartoň		ZODP. PROJEKTANT Pavel Bartoň	
STUPEŇ Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele		DATUM 12/2019	
INVESTOR Město Litomyšl, ul. bratří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl		ZÁK. Č. 3249-83	
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ ZÁMEČKA (I.MŠ LITOMYŠL)		C.PARÉ	
VÝKRES ELEKTROINSTALACE 2.NP		MĚRÍTKO 1:50	PROJESE ELEKTRO
			Č.VÝKR. D.1.4.3.3