

Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl 20991/2018

Litomyšl, dne 29.6.2018

Č.j. MěÚ Litomyšl 57431/2018

Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

SDĚLENÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MěÚ Litomyšl 36657/2018 ze dne 3.5.2018 vydané ve věci stavby

rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717

Litomyšl, Litomyšl-Město

n a b y l o p r á v n í m o c i d n e 19.5.2018

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a je vykonatelné.



Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. Jan Kopecký



Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl 20991/2018

Litomyšl, dne 3.5.2018

Č.j. MěÚ Litomyšl 36657/2018

Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 16.3.2018 podalo

Město Litomyšl, IČO 00276944, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

**rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717
Litomyšl, Litomyšl-Město**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2318/1, parc. č. 960/8 v katastrálním území Litomyšl, v rozsahu prodloužení platnosti společného rozhodnutí č.j. MěÚ Litomyšl 27996/2016 ze dne 13.10.2016 do **31.12.2023** a prodloužení termínu dokončení stavby do **31.12.2023**.

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu: Město Litomyšl, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

Odůvodnění:

Dne 16.3.2018 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl stavební povolení dne 13.10.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 27996/2016.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad dále do okruhu účastníků společného řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona zahrnul stavebníka (Město Litomyšl), vlastníka stavby, na níž má být provedena změna (Město Litomyšl), vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, protože jeho vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno (Lenka Černá, Jana Hudečková).

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Lenka Černá, Jana Hudečková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Josef Filipi v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování



otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:

Jan Kopecký
referent oddělení
stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

ostatní účastníci (doručenky)

Lenka Černá, Horní Sloupnice č.p. 203, 565 53 Sloupnice

Jana Hudečková, České Heřmanice č.p. 2, 565 52 České Heřmanice

dotčené orgány (doručenky)

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 01 Litomyšl-Město

Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl 20991/2018

Litomyšl, dne 16.3.2018

Č.j. MěÚ Litomyšl 20998/2018

Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Št'astných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

(dále jen "žadatel") dne 16.3.2018 podalo žádost o prodloužení platnosti společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí") na stavbu:

rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717

Litomyšl, Litomyšl-Město

na pozemku st. p. 2318/1, parc. č. 960/8 v katastrálním území Litomyšl. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí č.j. MěÚ Litomyšl 27996/2016 ze dne 13.10.2016 a prodloužení termínu dokončení stavby.

Žadatel žádá o prodloužení platnosti výše uvedeného společného rozhodnutí **do 31.12.2023** a prodloužení termínu dokončení stavby **do 31.12.2023**.

Výše uvedeným společným rozhodnutím byla umístěna a povolena stavba obsahující:

- Projektová dokumentace řeší především výměnu technologického zařízení v původní strojovně chlazení. Veškeré strojní zařízení ve strojovně chlazení a v přilehlém venkovním prostoru bude demontováno a nahrazeno novým. Odpařovací kondenzátory, umístěné na střeše strojovny budou odstraněny bez náhrady. Nová kompresorová soustrojí (2 ks) budou instalována v místě původních. Vedle strojovny chlazení, ve venkovním prostoru bude instalována nová chladicí věž. Ve strojovně chlazení budou odbourány základové konstrukce původního strojního vybavení na úroveň podlahy. Vybourán bude otvor pro nové dvoukřídlové dveře ve stěně východního průčelí. V severním průčelí stavby budou vybourána okna (2 ks) a ocelová vrata. V jižním průčelí bude vybouráno jedno copilitové okno u vrat do stadionu. Původní základové bloky pro kompresorová soustrojí o rozměru 1000 x 2350 mm (2 ks) budou odbourány z úrovně + 0,300 m na úroveň - 0,050 m. Bude provedeno zpětné dobetonování bloku na úroveň 0,150 m betonem tř. C 20/25. Spojení nové části základu a původní části základu, bude provedeno pomocí ocelových trnů a kari sítě, která bude na vyčnívající konce trnů navařena. Do ponechané části základu budou vyvrtány otvory a zalepeny ocelové trny z žebírkové betonářské oceli o R 20 mm ve dvou řadách po 4 ks. Hloubka zakotvení trnu je 200 mm. Celková délka trnu je 330 mm. Navařená Kari síť SZ o 6/150 - 6/150 mm. Po obvodě základového bloku kompresoru musí být vložena deska styrodur tloušťky min. 20 mm z důvodu omezení přenosu vibrací do konstrukcí stavby. Úprava strojovny chlazení: Původní havarijní jímka bude zakryta porořostem. Podlahové kanály budou nově zakryty plechem oválnými výstupky v úpravě pozink. Nepotřebné kanály budou zabetonovány. V obvodové stěně severního průčelí, směrem k obytné zóně, budou do původních okenních otvorů instalována nová plastová okna menších rozměrů. Tato okna budou s pevným zasklením trojsklem a to z důvodů akustických. Původní vrata rozměru 2700/2700 mm budou po instalaci nové technologie, zazděna. V otvoru po vratech bude umístěno okno. Pod pravým oknem, v jeho parapetu, bude umístěn nasávací otvor vzduchotechniky. Před nasávacím otvorem bude instalován tlumič hluku. *V obvodové stěně jižního průčelí, směrem ke stadionu, budou ponechána původní copilitová okna. Jedno copilitové okno u vrat do stadionu bude zazděno. V obvodové stěně východního průčelí budou nové ocelové dveře a vývod

vzduchotechniky. Po montáži hlavní technologie bude provedena úprava nášlapné vrstvy podlahy. Povrchová vrstva původní podlahy bude odbroušena a provedena bude nová polyuretanová stěrka. Původní výšková úroveň podlahy bude zachována. V navazujícím venkovním prostoru budou vybourány základové konstrukce původního technologického zařízení. Ponechán bude pouze zásobník na Pekasol 2000, který je umístěn v havarijní jímce. V prostoru odstraněné technologie pak budou provedeny nově základové patky 700 x 700 x hl. 1200 mm (4ks) pro instalaci nového technologického zařízení, chladicí věže. Zařízení bude osazeno na ocelové konstrukci kotvené do patek. Horní hrana ocelové konstrukce je na úrovni + 1,500 m. Upravený terén je zde na úrovni + 0,700 m s povrchovou úpravou z lomové drti. Vyrovnání terénu bude zajištěno nízkou opěrnou zdí z tvárnice ztraceného bednění.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí podle § 93 odst. 3, § 87 odst. 1, § 115 odst. 4, § 112 odst. 1 a § 94a stavebního zákona, ve kterém se ústní jednání podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná a ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů ode dne doručení

oznámení o zahájení řízení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, úřední dny doporučujeme využít pondělí a středu: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod; v ostatní dny po předchozí dohodě).

Upozornění - vyjádření k podkladům rozhodnutí:

Odbor výstavby a územního plánování dává účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, které se předpokládá po 5 dnech od výše stanoveného termínu ústního jednání/termínu pro podání námitek (§ 36 odst. 3 správního řádu).


Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.



Ing. Josef Filip
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. Jan Kopecký



Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

ostatní účastníci (doručenky)

Lenka Černá, Horní Sloupnice č.p. 203, 565 53 Sloupnice

Jana Hudečková, České Heřmanice č.p. 2, 565 52 České Heřmanice

dotčené orgány (doručenky)

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 01 Litomyšl-Město

Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

MĚSTO LITOMYŠL


Městský úřad Litomyšl - Odbor rozvoje a investic

Litomyšl 2018-02-07

Žádost o prodloužení platnosti "Veřejnoprávní smlouvy"

Žádáme Vás o prodloužení platnosti Veřejnoprávní smlouvy č.j.: MěÚ Litomyšl 27996/2016 ze dne 13.10.2016 na stavbu „Stavební úpravy – rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiwa R 717 a stavba chladicí věže“, rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.10.2016.

Důvodem odložení stavby je podání žádosti o dotace, z tohoto důvodu žádáme prodloužit platnost rozhodnutí na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci.



František Zachař
vedoucí odboru a rozvoje a investic

Městský úřad Litomyšl
Odbor kultury a cestovního ruchu
Oddělení státní památkové péče

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Naše č. j.: MěÚ Litomyšl 27209/2016
Naše značka: KCR/PP/Nov
Vyřizuje: Milada Nováková
Datum: 2016-10-12

Telefon: 461 653 460
E-mail: milada.novakova@litomysl.cz
Fax: 461 653 395

Účastník řízení:

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, IČO, 00276944
zastoupené na základě plné moci Františkem Zachářem, vedoucím odboru rozvoje a investic,
Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení státní památkové péče, jako místně i věcně příslušný orgán podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti Františka Zacháře, vedoucího odboru rozvoje a investic, Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, podané dne 5. října 2016 o vydání závazného stanoviska k rekonstrukci strojovny zimního stadionu v Litomyšli na pozemcích st. parc. č. 2318/1 a parc. č. 960/8 v k. ú. Litomyšl, které jsou v ochranném pásmu městské památkové rezervace Litomyšl, vyhlášeném rozhodnutím rady ONV ve Svitavách ze dne 11. 6. 1987, o určení ochranného pásma městské památkové rezervace Litomyšl, podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto závazné stanovisko:

Provedení rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli na pozemcích st. parc. č. 2318/1 a parc. č. 960/8 v k. ú. Litomyšl, v následujícím rozsahu:

- výměna technologického zařízení v původní strojovně chlazení,
- odstranění odpařovacích kondenzátorů na střeše strojovny,
- instalace dvou nových kompresorových soustrojí,
- instalace nové chladicí věže vedle strojovny,
- osazení nových otvorových prvků,
- další stavební práce,

podle předložené projektové dokumentace REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU V LITOMYŠLI ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ CHLADIVA R 717, *zak. č. 301 -16, 08/2016, IPM s.r.o. LITOMYŠL*, Toulouvcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, **je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.**

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy v oblasti památkové péče, provedl správní řízení k žádosti Františka Zacháře, vedoucího odboru rozvoje a investic, Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, podané dne 5. října 2016 o vydání závazného stanoviska k rekonstrukci strojovny zimního stadionu v Litomyšli na pozemcích st. parc. č. 2318/1 a parc. č. 960/8 v k. ú. Litomyšl, z důvodu úspor energie (snížení množství chladiva).

Vlastnická práva k nemovitosti orgán státní památkové péče ověřil nahlédnutím do katastru nemovitostí. Vlastníkem pozemků st. parc. č. 2318/1 a parc. č. 960/8 v k. ú. Litomyšl je město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl.

Pozemky st. parc. č. 2318/1 a parc. č. 960/8 v k. ú. Litomyšl jsou v ochranném pásmu městské památkové rezervace Litomyšl, vyhlášeném rozhodnutím rady ONV ve Svitavách ze dne 11. 6. 1987, o určení ochranného pásma městské památkové rezervace Litomyšl. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámit na Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz

Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy v oblasti památkové péče, na základě doručené žádosti zahájil správní řízení dne 5. října 2016 v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vydal písemné vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích dne 11. října 2016, č. j. NPÚ-361/79087/2016, vypracované Mgr. Petrem Kočím, doručené Městskému úřadu v Litomyšli dne 11. října 2016, ve kterém je uvedeno, že provedení navržené rekonstrukce strojovny zimního stadionu je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.

Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu - oddělení státní památkové péče v průběhu správního řízení postupoval v souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti, projektové dokumentace a z písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče. Přitom došel k závěru, že zamýšlené provedení rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli na pozemcích st. parc. č. 2318/1 a parc. č. 960/8 v k. ú. Litomyšl je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a její realizací nebude narušena půdorysná, hmotová a výšková konfigurace daného území a dotčeny podmínky pro ochranu městské památkové rezervace Litomyšl.


Odborný dohled zabezpečuje podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích.

Závazné stanovisko bylo vydáno podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu.

P o u č e n í

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené příslušným stavebním úřadem. Z toho důvodu lze jeho obsah napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.




PhDr. Milada Nováková
vedoucí oddělení SPP

Na vědomí

1. Město Litomyšl
2. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích

