



- LEGENDA
- PŮVODNÍ KONSTRUKCE STAVBY - STĚNY JSOU Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH BLOKŮ, ZÁKLADY Z BETONOVÝCH PÁSŮ.
- NOVÉ DOZDÍVKY NENOSNÝCH STĚN JSOU NAVRŽENY Z POROBETONU P2-400 NA MALTU M 5
- BOURACÍ PRÁCE

(a) – ODSTRANĚNÉ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE, PODLE POTŘEBY V MÍSTECH NARUŠENÍ VYSPRAVIT KRYTINU STŘECHY

(ZK) – ZÁKLAD KOMPRESORU, 2 ks. ÚPRAVU ZÁKLADU ŘEŠÍ VÝKRES D.1.1–6

(ST) – STŘEŠNÍ KONSTRUKCE. NOSNOU ČÁST TVOŘÍ BETONOVÉ PANELE. KRYTINA JE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ S POSYPEM. KRYTINA JE VE VYHOVUJÍCÍM STAVU.

(P1) - ÚPRAVA NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY POLYURETANOVOU STĚRKOU TL. 3 MM A SOKLU VÝŠKY 200 MM. BARVA STĚRKY RAL 1002 PÍSKOVĚ ŽLUTÁ. ÚPRAVU PROVEDE SPECIALIZOVANÁ FIRMA.

(Z2), (Z3) - NOVÉ ZAKRYTÍ PODLAHOVÝCH KANÁLŮ, ŽEBROVANÝM PLECHEM TL. 5 MM V ÚPRAVĚ POZINK.

(PL1) – OKNO PLASTOVÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, AKUSTICKÁ TŘÍDA 5.

(OC) – OKNA COPILITOVÁ DVOJITĚ ZASKLENÁ, BUDOU PONECHÁNA PŮVODNÍ. JEDNÁ SE O POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKU.

IPM s.r.o. LITOMYŠL TOULOVCOVO NÁM.156 570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZAKÁZKY : ING. M. PÍCHAL	
	ZODP.PROJEKTANT : J. TOUŠEK	
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	VYPRACOVAL : J. TOUŠEK	
INVESTOR : MĚSTO LITOMYŠL, Bř. Štastných 1000, 570 01 Litomyšl	MÍSTO : LITOMYŠL	
STAVBA : REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU V LITOMYŠLI ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ CHLADIVA R 717	PROFESE : STAVEBNÍ ČÁST	
	ZAK.Č. : 301-16	DATUM : 02/2017
VÝKRES : PŘÍČNÝ ŘEZ A-A	MĚŘÍTKO : 1:50	Č.VÝKR. : D.1.1 - 3